

---

z m y ś l ą o e k o l o g i i

L.dz. GZ/TM/*BM*/23Bydgoszcz, *28* kwietnia 2023 r.

**Dotyczy: Odpowiedzi na pytania skierowane do postępowania pn.  
Prowadzenie planowanych i awaryjnych prac czyszczeniowych w obiektach i instalacjach ZTPOK  
Nr ref. sprawy: MKUO ProNatura ZP/NO/10/23**

**Pytanie 1**

Jaki rodzaj ścierniwa należy użyć do wykonania czyszczenia strumieniowo-ciernego pod nakładanie powłoki inconel we wskazanym obszarze w SIWZ?

**Odpowiedź:**

Do oczyszczenia fragmentu ścian, które mają być pokryte warstwą INCONEL (ok. 15 m<sup>2</sup>) preferowane jest użycie ścierniwa 70 KT (załącznik). Dopuszczalne jest użycie ścierniwa GARNET MESH 20/40.

WICEPREZES ZARZĄDU

*Jarosław Bańkowski*  
Jarosław Bańkowski

PREZES ZARZĄDU

*Konrad Mikołajski*  
Konrad Mikołajski