



## **Wszyscy uczestnicy postępowania**

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym – art. 275 pkt 1 na budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Września: część 1 - Budowa oświetlenia drogowego w Gutowie Małym ul. Za Parkiem, część 2 - Budowa oświetlenia drogowego w Nadarzycach, część 3 - Budowa oświetlenia drogowego w Oblączkowie

Zamawiający, działając na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych informuje, że wniesiono następujące pytania:

### **Pytanie 1**

Z lokalizacji Nadarzyce Zamawiający wymaga „Możliwość wyposażenia oprawy w gniazdo NEMA 7 pin na górnej pokrywie, gniazdo niskonapięciowe zgodne ze standardem Zhaga zarówno na górnej oraz dolnej pokrywie” związku z czym wnosimy o doprecyzowanie czy oprawy powinny być wyposażone w gniazdo NEMA czy w 2 gniazda Zhaga zlokalizowane na górze i na dole oprawy ?

### **Odpowiedź**

Oprawy oświetleniowe nie musi być wyposażona gniazdo NEMA oraz w gniazda Zhaga.

### **Pytanie 2**

Zamawiający wymaga zastosowania opraw oświetlenia drogowego posiadających uchwyt montażowy spełniający poniższe wymagania. Uchwyt montażowy spełnia wymogi ANSI C136-31 3G. Wymagany jest raport z badań pochodzący z akredytowanego laboratorium. Zwracamy uwagę, iż standard ANSI C136-31 3G jest standardem wymaganym na terenie Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej i wymaganie go w Polsce nie ma żadnego uzasadnienia ani również nie jest wskazany w normach obowiązujących na terenie Unii Europejskiej. Wnosimy o wykreślenie niniejszego wymogu w całości.

### **Odpowiedź**

Zamawiający informuje, o wykreśleniu ww. wymogu.

### **Pytanie 3**

Zamawiający wymaga aby zamykanie komory zasilacza odbywało się za pomocą klipsów wydających dźwięk o natężeniu  $\geq 110\text{dB}$  co jest sprzeczne z prawem o zamówieniach publicznych, ponieważ wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta. Informujemy że nie hałas podczas zamykania


daje gwarancję czelności oprawy po zamknięciu tylko IP oprawy nadane przez akredytowane laboratorium w związku z czym wnosimy o wykreślenie zapisu w całości.

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, o wykreśleniu ww. wymogu.

### Pytanie 4

Zamawiający w dokumentacji technicznej wskazał na sylwetkę oraz konkretne rozwiązanie w postaci krzywej światłości firmy Schreder:



AxBxC (mm) - 587x94x294

### Odpowiedź

Zamawiający informuje, że powyższa sylwetka oraz krzywa światłości są czysto poglądowe i nie można ich traktować jako parametr do spełnienia.

### Pytanie 5

Zamawiający poprzez zapis „Oprawy oświetleniowe LED 20 LEDs 930mA NW 740 59,7W” w jednoznaczny sposób wskazuje na konkretne rozwiązanie jednego producenta co jest niezgodne z prawem o zamówieniach publicznych w związku z czym wnosimy o zmianę wymogu na „Oprawy oświetleniowe LED 740 o mocy 60W”

### Odpowiedź

Zamawiający zmienia ww. oprawy oświetleniowe na oprawy LED 740 o mocy 60W.

Zamawiający - Gmina Września działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) modyfikuje treść SWZ w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą. Zamawiający przesuwa termin składania ofert z dnia 21 lutego 2023 r. na dzień **23 lutego 2023 r.**, godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. Zamawiający jednocześnie informuje, że w związku z przesunięciem terminu składania i otwarcia ofert, termin związania ofertą upływa dnia 24 marca 2023 r. W związku z przesunięciem terminu składania ofert, Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych. Zmodyfikowana Specyfikacja Warunków Zamówienia oraz ogłoszenie Nr 2023/BZP 00101352/01 o zmianie ogłoszenia, stanowią załączniki do niniejszego pisma.

z up. Burmistrza

**Tomasz Koralewski**

*Kierownik Referatu Zamówień Publicznych*

*Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym.*

URZĄD MIASTA I GMINY

ul. Ratuszowa 1, 62-300 Września, centrala 61 640 40 40, fax. 61 640 40 44  
e-mail: wrzesnia@wrzesnia.pl, strona www: www.wrzesnia.pl