

Opis przedmiotu zamówienia do postępowania DA.26.12.2024 Część III przedmiotu zamówienia – „Serwis i przegląd okapów kuchennych w jednostkach oświatowych”

3	<p>Zakres szczegółowy</p> <p>Wykonawca zapewnia obsługę serwisową zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi w DTR</p> <p>Przegląd okapu pod względem funkcjonalnym</p> <p>Regulacja i pomiar przepływu powietrza</p> <p>Przegląd elementów elektrycznych okapu</p> <p>Pomiar i sprawdzenie właściwej współpracy okapu z zewnętrznymi centralami nawiewnymi i wywiewnymi (jeśli są)</p> <p>Czyszczenie i mycie okapu (wewnątrz, na zewnątrz)</p> <p>Czyszczenie bądź wymiana filtrów okapów (wg. potrzeb), filtry do wymiany zapewnia wykonawca.</p> <p>Czyszczenie przegród na skropliny</p> <p>Wykonawca wykonujący czynności serwisowe będzie wykonywał je w sposób nie utrudniający pracy obiektu</p> <p>Czas reakcji serwisu w celu weryfikacji uszkodzeniu lub awarii wynosi maksymalnie do 6 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub wysłania informacji e-mailem na adres Wykonawcy. Czas reakcji i przyjazdu celem weryfikacji innych usterek i uszkodzeń(nie krytycznych) do 48 godzin od zgłoszenia telefonicznego lub wysłania informacji e-mailem na adres Wykonawcy. Za "poważne uszkodzenia i awarie "uważa się stan zagrażający bezpieczeństwu przebywających w obiekcie osób lub zagrażający konstrukcji budynku albo elementom wyposażenia.</p> <p>Przeprowadzenia (po wykonaniu czynności serwisowych) rozruchu technologicznego okapów.</p> <p>Prace serwisowe muszą być potwierdzone protokołem na piśmie, protokół z przeglądów należy przekazać do Zamawiającego najpóźniej 7 dni po dacie realizacji czynności serwisowych na danym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oferty na uwagi z przeglądów serwisowych 14 dni po dacie dostarczenia protokołów.</p> <p>Zapewnienia stałej gotowości do terminowego wykonania usług serwisowych będących przedmiotem tejże umowy</p> <p>Przed pierwszym przeglądem Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić inwentaryzację ilości i rodzajów filtrów.</p> <p>Prace serwisowe muszą być potwierdzone protokołem na piśmie, protokół z przeglądów należy przekazać do Zamawiającego najpóźniej 7 dni po dacie realizacji czynności serwisowych na danym obiekcie. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić oferty na uwagi z przeglądów serwisowych 14 dni po dacie dostarczenia protokołów.</p>
---	---

LP	CZĘŚĆ	Opis skrócony	Lokalizacja	Spis urządzeń	Specyfikacja filtrów	Ilość urządzeń	Uwagi, komentarze
3	cz.3	OKAPY KUCHENNE W JEDNOSTKACH	Szkoła Podstawowa nr.1 im Marii Kownackiej, ul. Warszawska 73, 05-092 Łomianki	Okapy kuchenne	Filtry do okapów dostosowane do mycia	3	Należy wykonać 2 przeglądy serwisowe - przegląd nr 1 – w terminie od 1 czerwca 2024 do 30 czerwca 2024 - przegląd nr 2 – w terminie od 1 września 2024 do 30 września 2024
			Szkoła Podstawowa nr 2 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Ireny Szewińskiej w Dąbrowie, ul. Partyzantów 31, 05-092 Łomianki	Okap kuchenny centralny	Filtry do okapów dostosowane do mycia	1	
			Szkoła Podstawowa w Sadowej, ul. Strzelecka 32, 05-092 Łomianki	Okap kuchenny	Filtry do okapów dostosowane do mycia	1	
			Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym ul. Akinsa 8, 05-092 Łomianki	Okap centralny indukcyjny	Filtry do okapów dostosowane do mycia	1	
			Przedszkole Samorządowe w Dziekanowie Leśnym, ul. M. Konopnickiej 65, 05-092 Łomianki	Okap kuchenny	Filtry do okapów dostosowane do mycia	1	

			Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie, ul. Piaskowa 30, 05-092 Łomianki	Okap kuchenny	Filtry do okapów dostosowane do mycia	1	
			Przedszkole Samorządowe w Łomiankach, ul. Szpitalna 1, 05-092 Łomianki	Okap kuchenny	Filtry do okapów dostosowane do mycia	1	

Zastępca Dyrektora ICDS
Michał Karolak