

OZNACZENIA:

ZKP	**ZŁĄCZE KABLOWE Z UKŁADEM POMIAROWYM** wg odrębnego opracowania zgodnie z warunkami nr 18-B3/S/00215 z dnia 22.02.2018 PGE Dystrybucja S.A.
	WLZ - linia kablowa YAKXS 4x35mm2 zasilanie rozdzielnicy fontanny, w komorze
	Rury osłonowe

UWAGI OGÓLNE DO PROJEKTU:

1. Przed przystąpieniem do realizacji wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. Wszystkie rysunki należy rozpatrywać łącznie z projektami architektury, konstrukcji i innych branż.
3. Używanie niniejszych rysunków nie zwalnia wykonawcy z obowiązku prowadzenia bieżącej koordynacji międzybranżowej w trakcie budowy. W szczególności niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek robót w oparciu o dokumentację jednej branży bez sprawdzenia odniesień do pozostałych branż.
4. Należy stosować jedynie materiały i urządzenia posiadające aktualne certyfikaty i dopuszczone do używania w budownictwie.
5. W razie jakichkolwiek niezgodności należy skonsultować sie z projektantami. Ewentualne wady projektowe koordynacyjnie należy przedstawić nadzorowi autorskiemu przed przystąpieniem do robót. Prowadzenie robót w przypadku stwierdzenia wad koordynacyjnych będzie na wyłączne ryzyko Wykonawców.
6. Przebicia ścian i stropów należy rozpatrywać łącznie z projektami konstrukcji i architektury.
7. Projekt należy zrealizować zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. W przypadkurozbieżności wymiarowych i technologicznych między projektami branżowymi skonsultować sie z generalnym projektantem.
8. Po aktualizacji projektu, rysunki z wcześniejszym indeksem tracą ważność (dotyczy rysunków zaktualizowanych).
9. Całość prac skoordynować z Wykonawcami innych branż na budowie.
10. Całość prac wkonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

GŁÓWNY PROJEKTANT

BUSY BEE sp. z o.o.

ul Tadeusza Rejtana 3b/2, 15-521
Zaścianki
KRS 0000508494

tel. 602 476 801 (architektura)

INWESTYCJA

BUDOWA OBIEKTU MAŁEJ ARCHITEKTURY - FONTANNY MIEJSKIEJ W SKWERZE IM. IZABELI BRANICKIEJ W BIELKU PODLASKIM, WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA CZĘŚCI DZ NR EW 1618/6 I CZĘŚCI DZ NR EW 1737/2

FAZA

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA

ELEKTRYCZNA

ZESPÓŁ AUTORSKI: SPECJALNOŚĆ	PODPIS
mgr inż. Paweł Garstka upr nr PDL/0132/PWOE/14	

TREŚĆ RYSUNKU

SYTUACJA

DATA	NR.	SKALA
BIAŁYSTOK DATA: 20.06.2018	E-01	1:200