



Łapy, dnia 12.07 2022 r.

I.7013.9.2022

**Sprawa dotyczy: postępowania przetargowego pn. „Utworzenie Centrum Przesiadkowego w Łapach – roboty dodatkowe I etap**

Zamawiający zawiadamia, że od oferentów wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie

1. Czy rozbiórka budynku handlowego znajduje się w zakresie przetargu.
2. Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę.
3. Donice na rośliny wskazane są jako prostopadłościowe, natomiast w opisie znajduje się wymiar "średnica min. 85 cm" co sugeruje donicę w kształcie walca. Proszę o wyjaśnienie. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie donic wykonanych z naturalnego betonu architektonicznego? Czy donica ma posiadać otwory w dnie? Czym donice należy wypełnić (proszę podać warstwy)?
4. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie cieńszej niż 3 mm blachy na blendy do napisu? Blachę 3mm z uwagi na grubość należy spawać natomiast blachę 2mm można wygiąć co pozwoli na uzyskanie lepszego efektu wizualnego przy bardzo wysokiej trwałości (blacha kwasoodporna).
5. Proszę o wskazanie detali doniczek ceramicznych płaskich na napis.
6. Czy do układania przewodów pod nawierzchniami centrum przesiadkowego są wykonane przepusty? Brak jest informacji odnośnie ilości i zakresu rozbiórki istniejących nawierzchni i konieczności ich odtworzenia. Prosimy o wyjaśnienie.
7. Prosimy o wydłużenie terminu zakończenia inwestycji ze względu na długi czas oczekiwania na elementy małej architektury m.in. infokiosk.
8. W związku z tym, iż niemal wszystkie elementy małej architektury wymagają 80- 100% przedpłaty prosimy o dodanie w umowie zapisu zwiększającego częstotliwość wystawiania faktur częściowych bądź wprowadzenie zaliczki zabezpieczonej gwarancją ubezpieczeniową lub bankową.
9. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób powinien zostać zaprojektowany kabel światłowodowy do systemu monitoringu CCTV. Czy Zamawiający dopuszcza realizację założenia „doprowadzenie z szafki RPCP1 z panelu światłowodowego do budynku Urzędu Miasta Łapy przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24 kabla światłowodowego typu A-DQ(ZN)B2Y 8J” wymienionego w Projekcie Instalacji Elektrycznych, punkt „14. Monitoring CCTV Centrum Przesiadkowego” poprzez dźwierzawę 8 ciemnych włókien światłowodowych w relacji: szafka RPCP1 – budynek Urzędu Miasta Łapy przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 24?



**Odpowiedź**

1. Zamawiający informuję, iż nie jest przewidziana rozbiórka.
2. Zamawiający zamieszcza kopie zgłoszenia.
3. Zamawiający dopuszcza zastosowanie donic w kształcie walca jak i na rzucie kwadratu. Donice wykonane z betonu powinny mieć kolor zbliżony do piaskowca (beż) lub zbliżony do białego (dopuszczalny jasnoszary) lub grafitowy. Donica może posiadać otwory w dnie, które należy zabezpieczyć przed wypadnięciem materiału wypełniającego donicę. Warstwy w donicy od dołu: keramzyt 10-15 cm, czarnoziem, grys biały 2 cm.
4. Zamawiający dopuszcza zastosowanie cieńszej blachy.
5. Wielkość doniczek należy dostosować do istniejących otworów. Na duże części napisu sprawdzą się doniczki o wym. 30x30x9 cm np. z włókna szklanego z wykończeniem kamiennym, w kolorze grafitowym lub szarym.
6. Zamawiający informuje, iż brak jest przepustów, rozebrane nawierzchnie należy odtworzyć.
7. Zamawiający informuje, iż nie wydłuża terminu realizacji robót z uwagi, iż na chwilę obecną zgodnie z podpisaną umową z UMWP termin zakończenia zadania jest zgodny z zapisami swz.
8. Zamawiający nie zmienia zapisu umowy odnośnie rozliczeń za wykonane prace.
9. Zamawiający informuje, iż dopuszcza realizację założeń poprzez dzierżawę włókien światłowodowych, jako alternatywne rozwiązanie wskazuje dostęp poprzez łącze internetowe.

Ponadto zamawiający informuje, iż dołączone przedmiary do postępowania służą jako materiał informacyjny (pomocniczy). Korzystanie z przedmiarów przygotowanych przez Zamawiającego odbywa się na wyłączne ryzyko Wykonawcy. Załączone do SWZ przedmiary, stanowią jedynie przykładowe wyliczenie zakresu i nie mogą być jedyną podstawą wyliczenia ceny wykonania całego przedmiotu zamówienia. Wykonawca powinien pamiętać, bez względu na jakiegokolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis każdej pozycji i/lub wyjaśnienie, że cena przedstawiona w ofercie stanowi zapłatę za prace wykonane i zakończone pod każdym względem. Uważa się, że Wykonawca wziął pod uwagę wszystkie wymagania i zobowiązania bez względu na to czy zostały określone czy zasugerowane w przedmiarze.

Powyższe pytania nie modyfikują treści swz w związku z czym Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert.

**Burmistrz Łap**  
**Krzysztof Gołaszewski**  
**/podpisano elektronicznie/**