

Siemkowice, dnia 10.10.2024 r.

**Gmina Siemkowice**  
**Plac Wolności 1**  
**98-354 Siemkowice**

**Wykonawcy wszyscy**  
**Strona internetowa prowadzonego postępowania**

Numer postępowania: **IRŚ.271.1.8.2024**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 109102E na odcinku Kolonia Lipnik - Delfina”

## **WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ**

I. Zamawiający informuje iż w ww. postępowaniu wpłynęły do zamawiającego wnioski o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zawierające niżej wymienione pytania, na które Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), udziela odpowiedzi zgodnie z poniższą treścią:

### **Pytanie 1:**

Postępowania geodezyjne, środowiskowe i pozwolenia wodnoprawne są czasochłonne, czy Inwestor dopuszcza w uzasadnionych przypadkach możliwość wydłużenia terminu realizacji zadania?

### **Odp.:**

Zamawiający nie dokonuje zmiany SWZ w przedmiotowym zakresie.

### **Pytanie 2:**

Jak należy postępować w przypadkach, gdzie po sfrezowaniu nawierzchni bitumicznej będzie brakowało podbudowy?

### **Odp.:**

Jeżeli będzie brakowało podbudowy to należy wykonać warstwy dolne jak na poszerzeniu drogi lub wzmocnić istniejącą podbudowę w sposób zaakceptowany przez Zamawiającego/Inspektora nadzoru.

### **Pytanie 3:**

Prosimy o podanie rodzaju drzew do nasadzeń wraz z wymaganym obwozem i wysokością.

### **Odp.:**

Takie informacje wynikają z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia i pozwolenia na wycinkę.

### **Pytanie 4:**

Czy Zamawiający jest właścicielem działek na, których ma być przebudowywana droga?

### **Odp.:**

Zgodnie z treścią pkt. 2.3 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.

**Pytanie 5:**

Prosimy o potwierdzenie, iż wiaty przystankowe należy tylko przestawić nie kalkulować nowych w ofercie.

**Odp.:**

Zgodnie z zapisami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, wiaty są tylko do przestawienia.

**Pytanie 6:**

Prosimy o doprecyzowanie rodzaju oznakowania tj. separatorów drogowych.

**Odp.:**

Wymagane parametry separatorów pokazano na rys. "Przekroje konstrukcyjne".

**II. Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. Nowy termin składania i otwarcia ofert to 15.10.2024r.**

Zmianie ulega termin związania ofertą. **Nowy termin związania ofertą to 13.11.2024r.**

**Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.** Przedmiotowe pismo stanowi integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia, a powyższe zmiany należy uwzględnić w ofercie.

**(-) Kamil Ceglarek**

Wójt Gminy Siemkowice