

Wejherowo, 08.05.2024r.

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym w trybie podstawowym (z możliwością negocjacji) na Remont części pomieszczeń i klatki schodowej oraz wykonanie instalacji p.poż. w budynku nr 1 Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 dla Nieślyszących i Słabosłyszących im. Jana Sierzyńskiego w Wejherowie.**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 1605, ze zm.), zw. dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ).

**Pytania Wykonawców:**

1. Pytanie nr 1

Proszę o załączenie rysunku balustrad oraz krat ze stali kwasoodpornej

2. Pytanie nr 2

W przedmiarze elektrycznym w pkt. 2 zamieszczono przebudowę instalacji fotowoltaicznej.

Proszę o określenie na czym ma polegać w/w przebudowa.

**Odpowiedzi Zamawiającego:**

1. Zamawiający załącza rysunki.

2. Przebudowa obejmuje bardzo niewielki zakres robót, właściwie tylko kabel zasilający. Obecnie kabel zasilający instalację FV jest wprowadzony (wpięty) do rozdzielnic głównej budynku, która jest przeznaczona do likwidacji. W związku z likwidacją rozdzielnic, istniejące połączenie należy również zlikwidować, a następnie wykonać nowe (ponieważ istniejący kabel wydaje się za krótki) do szafki na zewnątrz oraz wpiąć przed wyłącznikiem głównym, zgodnie ze schematem pokazanym na rys. E-1, zatytułowanym "Schemat układu zasilania rozdzielnic"

Załączniki:

- 1) rysunek balustrad
- 2) rysunek krat ze stali kwasoodpornej