

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) – dalej p.z.p.

**„GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ W GMINIE MIECHÓW I
PROSZOWICE” DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO
EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO W RAMACH PROGRAMU
ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU**

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Firma w związku z zamiarem przystąpienia do w/w postępowania zwraca uwagę na możliwą omyłkę w specyfikacji technicznej, opisie projektu wykonawczego oraz załączniku B-20 dotyczącego zestawienia stolarki drzwiowej. W opisie jest „Drzwi zewnętrzne aluminiowe, ocieplone, przeszklone, trójszybowe o współczynniku przenikania ciepła, $U_w=0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ lub niższy, szkło hartowane bezpieczne”. Tymczasem zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

Izolacyjność cieplna przegród:

-okna $U_{max} -0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$

-drzwi $U_{max} -1,3 \text{ W/m}^2\text{K}$

Według nas podany współczynnik $U_w=0,9 \text{ W/(m}^2\text{K)}$ lub niższy - dotyczy stolarki okiennej i został omyłkowo wstawiony do stolarki drzwiowej, ponieważ przy wycenach podanych wymiarów drzwi i zastosowaniu najlepszych materiałów konstrukcji aluminiowej dostępnej na rynku, uzyskanie termiki konstrukcji wacha się od - $1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ do maksymalnie - $1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$, w zależności od podanych drzwi. Tym samym niemożliwe staje się uzyskanie podanego współczynnika odnośnie stolarki drzwiowej aluminiowej. Prosimy o wyjaśnienie i przedłużenie terminu składania celem przygotowania rzetelnej oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że należy zabudować stolarkę okienną i drzwiową zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert.

Zamawiający przypomina, że:

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę : <https://platformazakupowa.pl/miechow> ID: 701222 do dnia **04.01.2023 r. do godziny 10:00.**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.01.2023 r. o godzinie 10:15**

(Zastrzeżenie: w przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii).