

Szczecin, dnia 11 czerwca 2021 r.

15.WOG.SZP.2712.58.2021

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – 4 część

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „**Roboty remontowe i konserwacyjne na terenie kompleksów wojskowych w Stargardzie i Bielkowie**”.

Nr referencyjny postępowania: **06-ZP-RB-05-21/58**

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami – do 4 części:

Pytanie nr 1:

W odniesieniu do parametrów papy w STiWOR czy zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania papy o podanych parametrach lub podobnych ?? (chodzi o odchyłkę deklarowana przez producenta)

Przykładowe parametry:

Papa nawierzchniowa $5,2\pm 0,2$ mm,

Maksymalna siła rozciągająca kierunek wzdłuż/ kierunek w poprzek 900 ± 250 / 800 ± 250

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania papy o parametrach, które po uwzględnieniu odchyłki spełniają warunki określone w ST, czyli zaproponowany materiał po uwzględnieniu podanych przez Oferenta parametrów maksymalnej siły rozciągającej kierunek wzdłuż/ kierunek w poprzek musi wynosić co najmniej 1250 ± 250 / 1050 ± 250 .

Powyższe wyjaśnienia są wiążące i powinny być uwzględnione przez Wykonawców.

Kierownik STUN
wz. Jerzy NOWAK