

WSZYSCY WYKONAWCY

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym, zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy Pzp na zadanie: „Budowa sali sportowej z zapleczem szatniowo – sanitarnym dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zbąszyniu”

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) wpłynęły zapytania do Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Zamawiający udostępnia ich treść wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie 1.

W celu przygotowania rzetelnej oferty oraz zachowania równości w ofertowaniu proszę o załączenie szczegółowej specyfikacji dla sprzętu takiego jak:

- wanna do hydromasażu
- wanna do masażu wirowego kończyn górnych
- wanna do masażu wirowego kończyn dolnych
- podnośnik na wysięgu z nosidłem
- atlas do ćwiczeń (4 stanowiskowy)
- bieżnia
- rower treningowy
- stepper

Proszę o załączenie przykładowych kart technicznych.

Odpowiedź:

Poniżej zamieszczono specyfikację dla ww. sprzętów:

a) wanna do hydromasażu:

- wanna 6-osobowa wpuszczana w podłogę,
- wymiary ok. 230 x 230 x 100 cm,
- konstrukcja ze stali nierdzewnej,
- powłoka akrylowa,
- dysze chromowane wpuszczane w akryl,
- dysze wodne z funkcją napowietrzania, zakręcane, obrotowe, kierunkowe oraz punktowe,
- ilość dysz wodnych – min. 30 szt. (w tym dysz obrotowych min. 10 szt.)
- ilość dysz powietrznych – min. 12 szt.
- masaż ramion – min. 2 szt.
- zagłówki – min. 3 szt.
- całkowita moc pomp – min. 6,5 kW,
- podgrzewanie i ozonowanie wody,
- czujnik poziomu temperatury oraz poziomu wody,
- kolorystyka: biała;

b) wanna do masażu wirowego kończyn górnych:

- wymiary ok. 80 x 80 x 90 cm,
 - pojemność użytkowa – min. 20 l,
 - ilość dysz – min. 4 szt.,
 - regulacja napowietrzania wody,
 - prysznic ręczny,
 - masaż prysznicowy,
 - regulowana wysokość nóg,
 - krzesło przywannowe,
 - kolorystyka: biała;
- c) wanna do masażu wirowego kończyn dolnych:
- wymiary ok. 80 x 80 x 75 cm,
 - pojemność zabiegowa – min. 45 l,
 - ilość dysz – min. 35 szt.,
 - regulacja napowietrzania wody,
 - prysznic ręczny,
 - krzesło przywannowe,
 - kolorystyka: biała;
- d) podnośnik na wysięgu z nosidłem:
Zamawiający rezygnuje z ww. podnośnika, którego funkcje pełnić będzie podnośnik jezdny dla niepełnosprawnych (poz. 57. wg zestawienia elementów wyposażenia);
- e) atlas do ćwiczeń wielofunkcyjny:
- min. 4-stanowiskowy,
 - wymiary ok. 285 x 250 x 230 cm,
 - maksymalna nośność: min. 150 kg,
 - maksymalne obciążenie: min. 60 kg,
 - funkcje: prostowanie/uginanie podudzi, motylek, wyciąg górny/dolny/boczny, wyciskanie na siedząco, wyciskanie na biceps, triceps na wyciągu górnym, brzuch - naciąganie liny,
 - kolorystyka: czarna/antracytowa;
- f) bieżnia:
- wymiary ok. 155 x 215 x 90 cm,
 - przystosowana do użytkowania komercyjnego,
 - silnik typu AC min. 4 KM,
 - regulacja nachylenia,
 - wymiar pasa biegowego min. 155 cm x 55 cm x 2,2 mm
 - maksymalne obciążenie: min. 180 kg
 - amortyzacja: min. 8 elastomerów,
 - wyświetlacz LED,
 - funkcje: czas, dystans, kalorie, prędkość, kąt nachylenia, pomiar pulsu (czujniki na uchwytach oraz telemetrycznie za pomocą opaski na klatkę piersiową), HRC, wskaźnik BMI,
 - przyciski szybkiego wyboru prędkości oraz kąta nachylenia,
 - kółka transportowe,
 - kolorystyka: czarna/antracytowa;
- g) rower treningowy:
- elektromagnetyczny,
 - wymiary ok. 140 x 70 x 160 cm,
 - przystosowany do użytkowania komercyjnego,
 - maksymalne obciążenie: min. 150 kg,
 - elektroniczna regulacja oporu,

- zakres oporu: min. 25 poziomów (60 – 250 W),
 - regulacja wysokości kierownicy i siodełka,
 - siodełko z oparciem,
 - kółka transportowe,
 - samopoziomujące pedały z regulowanymi paskami,
 - wyświetlacz LED,
 - funkcje: czas, dystans, kalorie, prędkość, poziom, opór, profil, pomiar pulsu (czujniki na uchwytach oraz pomiar telemetryczny),
 - kolorystyka: czarna/antracytowa;
- h) stepper:
- wymiary ok. 180 x 165 x 90 cm,
 - przystosowany do użytkowania komercyjnego,
 - maksymalne obciążenie: min. 150 kg,
 - koło zamachowe: min. 8 kg
 - system oporu: magnetyczny/+powietrzny,
 - regulacja nachylenia,
 - funkcje: czas, dystans, kalorie, prędkość, watt, poziom oporu, kąt nachylenia, pomiar pulsu (czujniki na uchwytach), HRC,
 - wyświetlacz LED,
 - zasilanie sieciowe,
 - kółka transportowe,
 - kolorystyka: czarna/antracytowa.
- i) trener dłoni (rowerek duży):
- wymiary ok. 40 x 100 x 40 cm,
 - rodzaj: pedały na ręce i nogi (2 w 1),
 - maksymalne obciążenie: min. 80 kg,
 - materiał: stal/ABS/PPV,
 - regulowana wysokość,
 - regulowana intensywność oporu,
 - antypoślizgowy uchwyt, nóżki, pedały,
 - pedały z regulowanymi paskami,
 - cyfrowy licznik z wyświetlaczem LCD (dla pedałów ręcznych i nożnych),
 - funkcje: obroty, czas, kalorie, dystans,
 - kolorystyka: czarna/antracytowa.
-

Pytanie 1.

Czy prace ziemne i kable do opraw zewn LH1 zostały uwzględnione w przedmiarze elektrycznym?

Odpowiedź: Zamawiający uzupełnia dokumentację w części dotyczącej prac ziemnych i okablowania do opraw zewnętrznych.

- 04 Obliczenia obwodu TG/104
- 05 Rysunek E02 o trasę kabli do lamp LH1
- 05 Rysunek E05 Schemat TG
- przedmiar

Pytanie 2.

Czy istnieje bezinwazyjne wejście z wlv do rozdzielni głównej? czy trzeba doliczyć prace odtworzeniowe? i w jakim zakresie mają być odtworzenia elewacji? ścian wewnętrznych?

Odpowiedź: Po wprowadzeniu kabli do rozdzielni głównej należy doprowadzić elewację do stanu pierwotnego.

Prosimy o wykreślenie ze wzoru umowy dział VI. paragraf 1 pkt.5 konieczności uwzględnienia wzrostu wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2024r.ponieważ jest on niezgodny z zasadami ustawy zgodnie z art. 439 ust. 1 ustawy Pzp który zawiera postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia w umowach zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje treść zapisów umownych.

STAROSTA

/-/ Andrzej Wilkoński