

Goleniów, 24.04.2023 r.

Znak sprawy: WOZ/ZP/1/RB/2023/AL

**Do wszystkich Wykonawców
zainteresowanych udziałem w postępowaniu**

DOTYCZY: ZAPYTANIA OFERTOWEGO NA „Budowa i rozbudowa obiektu stacji uzdatniania wody w m. Lipnik”

Wodociągi Zachodniopomorskie Sp. z o. o. w Goleniowie, jako Zamawiający informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym wpłynęły pytania do warunków zamówienia.

Zgodnie z zapisem rozdziału VIII pkt. 2 i 3 zapytania oraz wewnętrznymi zasadami udzielania zamówień wyłączonych spod rygorów stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień do warunków zamówienia i przekazuje ich treść wszystkim Wykonawcom zainteresowanym udziałem w postępowaniu.

Treść pytań i odpowiedzi została zamieszczona na platformie zakupowej <https://platformazakupowa.pl/pn/woz>.

Pytanie 1.

Ze względu na zmianę warunków udziału w postępowaniu oraz sytuację na rynku, skutkującą wydłużeniem czasu oczekiwania na oferty od dostawców urządzeń i materiałów prosimy o zmianę terminu składania ofert do 12.05.2023r. celem pozyskania rzetelnych ofert od dostawców. Składając niniejszą prośbę mamy na celu interes Zamawiającego do uzyskania w ramach niniejszej procedury wiarygodnej, profesjonalnej i wnikliwie przygotowanej oferty

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert, przy modyfikacji treści dokumentu Zamawiający dokonał wydłużenia terminu na składanie ofert. Rozdział XI ust. 1 oraz rozdział XII ust. 1 zapytania ofertowego pozostają bez zmian. Składanie i otwarcie ofert nastąpi dnia **28.04.2023r. godz. 12:00, godz. 12:05.**

Pytanie 2.

Prosimy o uzupełnienie dokumentów potwierdzających zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów o zgodę na odprowadzenie osadów z układu do odzysku wód popłucznych do kanalizacji sanitarnej. Z informacji uzyskanych podczas wizji lokalnej, która odbyła się w dniu 19.04.br. wynika, że nie ma zgody na odprowadzenie osadów do kanalizacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z PFU pkt. 6.1. Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia obiektu oraz uzyska wszelkie opinie i decyzje oraz przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Zgodnie z PFU osady powstałe z odzysku popłuczyn (retentat i wody popłuczne) kierowane będą do pompowni osadów i dalej rurociągiem tłocznym do sieci kanalizacji sanitarnej.

Pytanie 3.

W PFU widnieje zapis dotyczący częściowej wymiany ogrodzenia wraz z bramą i furtką. Prosimy o wskazanie na planie zagospodarowania terenu fragmentu ogrodzenia należącego do Zamawiającego, który zgodnie z PFU należy wymienić. Podczas wizji lokalnej uzyskano informację, że w ostatnim czasie wymieniono siatkę ogrodzeniową w części należącej do Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuję, iż zgodnie z zapisami PFU TOM I rozdz. 5.2 wymianie podlega ogrodzenie od drogi dojazdowej wraz z bramą i furtką. Pozostała część ogrodzenia nie podlega wymianie.

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie układu do odzysku wód popłucznych rozwiązaniem alternatywnym, które nie będzie wymagało używania układu CIP zawierającego substancje chemiczne takie jak podchloryn sodu, kwas solny, kwas cytrynowy, ług sodowy do korekty pH. W PFU nie przewidziano wydzielenia w budynku technologicznym SUW pomieszczenia do magazynowania wyżej wymienionych substancji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż rozwiązania równoważne można stosować na zasadach opisanych w specyfikacji warunków zamówienia.

Pytanie 5.

Czy Zamawiający, w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych uzgodnień z organami administracji państwowej, których nie można było przewidzieć na etapie składania oferty, dopuści zmianę terminu wykonania umowy oraz ewentualną rewaloryzację wartości umowy.

Odpowiedź:

Inwestycja jest realizowana z udziałem pożyczki z narodowego Funduszu ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która to pożyczka narzuca Inwestorowi, a co za tym idzie Wykonawcy ostateczny termin zakończenia inwestycji pod rygorem utraty możliwości 30 % umorzenia udzielonego finansowania.

Zgodnie z PFU pkt. 6.1. Wykonawca uzyska na swój koszt wszelkie wymagane z prawem polskim uzgodnienia, opinie i decyzje administracyjne niezbędne do zaprojektowania, wybudowania i uruchomienia obiektu oraz uzyska wszelkie opinie i decyzje, przygotuje komplet dokumentów niezbędnych do uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na użytkowanie obiektu.

Biorąc pod uwagę powyższe Zamawiający nie dopuszcza możliwości wydłużenia terminu realizacji inwestycji oraz rewaloryzacji wartości umowy.

Pytanie 6.

W związku z wymaganym zastosowaniem do zestawu hydroforowego sterowania typu DDD, prosimy o informację w jakich punktach rozdzielczej sieci wodociągowej zlokalizowane są punkty pomiaru ciśnienia. Prosimy również o podanie metody przesyłania wyżej wymienionych sygnałów oraz określenie typów i zakresów sygnałów. W przypadku braku punktów pomiaru ciśnienia na rozdzielczej sieci wodociągowej prosimy o zaznaczenie na mapie przewidzianej lokalizacji punktów pomiaru ciśnienia oraz podanie danych dotyczących rurociągów, na których Zamawiający przewiduje ich montaż (średnicę, materiał, głębokość montażu rurociągu oraz sposób zasilania czujników).



Wodociągi Zachodniopomorskie

WODOCIĄGI
ZACHODNIOPOMORSKIE Sp. z o.o.

adres: ul. I Brygady Legionów 8-10, 72-100 Goleniów



Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż lokalizacja i ilość punktów pomiarowych winna zostać określona na etapie sporządzona dokumentacji projektowej, w ramach której należy przeprowadzić analizę pracy zestawu pompowego i sieci wodociągowej.

Zgodnie z PFU - Dane z przetworników zdalnych GSM łączone są ze sobą tworząc model hydrauliczny sieci wodociągowej.