

PARAMETRY DOBORU POMP
 INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI GRUDZIĄDZ

Symbol	twylot [°C]	Q [W]
P1	69,8	15000
Pompa: N1		
G [kg/h]	V [m³/h]	Ciśnienie [kPa]
722,3	0,71	15,00
P2	69,6	26000
Pompa: N2		
1252,0	1,22	20,00
P3	69,5	7500
Pompa: N3		
361,2	0,35	20,00
P4	69,5	15000
Pompa: N4		
722,3	0,71	30,00
P5	69,7	15000
Pompa: N5		
722,3	0,71	19,43
P6	69,5	5000
Pompa: N6		
240,8	0,24	20,00
P7	69,4	2300
Pompa: N7		
110,8	0,11	15,00
P8	69,7	3700
Pompa: N8		
178,2	0,17	20,00