PATRZ RYS. INSTAL. WOD.–KAN.

1/2" nad umywalkę

CWU

Pcyr
UPS 25–80
G=2,7m³/h
H=3 mSW
1x 220V
N=245W

TM

G 5/4"

PŁ 1
UPS 25–80
G=2,7m³/h
H=3 mSW
1x 220V
N=245W

Zasobnikowe podgrzewacze wody użytkowej f–my Galmet
2 x SG–W(S) 300l

P2 P1

G 1" c.w.u. G 1"

G 1" c.o. zas. G 1"

G 1" cyrk.

G 1" c.o.powr.

SYR 2115 G3/4" Potw 6bar

G1" w.z.

1/2"

DN 25

DN 25

DN 25

P.O.
UPS 32–55
G=4 m³/h
H=3,7 mSW
1x220V
N=140W

DN 50

DN 25

DN 32

SIEMENS VBG 31.32

DN40 DN25 DN25 DN25 DN40

CO

DN40 DN25 DN25 DN25 DN40

DN32 DN20 DN20 DN20 DN32

Magnetoodmulacz OISm 200/50

1/2"

DN40

DN 50

1 1/2"

JS 2,5

Do instal. wewnętrznej 1 1/2"

na umywalkę 1/2"

3/8"

3/4"

SYR 2115 G1" Potw 6bar

1"

JS 1,5

SYR 315 G1" p1/p2=8/4 bar

G 1 1/2"

woda pitna

PATRZ RYS. INSTAL. WOD.–KAN.

DN 65

DN 65

Simens K1i 2"

Simens K1i 2"

DN50

SYR 1915 G5/4" Potw 3bar

Vitotronic 100

Vitotronic 333

VITOPLEX 100
80kW
KW2

VITOPLEX 100
80kW
KW1

PM – UPS25–60

palnik olejowy dwustopniowy f–my RIELLO typ GULLIVER – RG2D

palnik olejowy dwustopniowy f–my RIELLO typ GULLIVER – RG2D

5/4"

Cu 10 x 1

Cu 10 x 1

Cu 12 x 1

liczniki oleju VZ–04

odpowietrznie DN 40

zalew DN 50

SYR VF 126

1"

Reflex N 150

3/4"

1/2"

filtr

izolator przepływów zwrotnych

zmiękczacz SOFTECH f–my EPURO

nr fabr. EW03 1072153-1

rok prod. 2003

DN 32

max 400

min 150

studzienka schładzająca

Pompa zanurzeniowa Grundfos
KP 250–A1
G=2m³/h
H=7,0 mSW
1x220V
N=0.5kW

Zbiorniki oleju Schütz 3x1500 l

mgr inż. Henryk WIERTELORZ
43-300 BIELSKO-BIAŁA
ul. Gen. Hallera 32
UPR. BUD. 3/93

Szpital w Jordanowie
Modernizacja kotłowni

SCHEMAT TECHNOLOGICZNY

(dokumentacja powykonawcza)

Opracował:	*H. Wiertelorz*	*07.03*
Wykonał	*B. Żmijewska*	*07.03*