

WYKONAWCY

Znak postępowania: ZP.271.6.2023.TB .

Dotyczy postępowania o zamówienie publiczne na: „Przebudowa ciągu dróg gminnych al. Lipowej, ul. Ogrodowej, ul. Spacerowej oraz innych dróg towarzyszących w Śliwinie, gmina Rewal”.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że odpowiada na pytania złożone do Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) w przedmiotowym postępowaniu.

Pytania:

„1. Zamawiający w odpowiedzi do zapytań (4), na pytanie nr 10 określił kostkę, nie precyzując koloru. Dla prawidłowej wyceny ważne jest określenie czy materiał ma być jednolity np. grafit, czerwony; czy będą to melange, których cena jest znacznie wyższa.

2. Proszę o potwierdzenie, że należy wycenić krawężniki i oporniki kamienne cięte płomieniowane.”

Odpowiedzi Zamawiającego.

**Ad 1.**

Do wyceny należy przyjąć kostki brukowe betonowe w cieniowanych kolorach, tzw. melanz kolorystyczny.

**Ad. 2**

Należy wycenić krawężniki betonowe, tj dla:

- poz. 106 – krawężnik betonowy wystający o wym. 15x30x100 [cm],
- poz. 107 – krawężnik betonowy wtopiony o wym. 15x22x100 [cm],
- poz. 108 – opornik betonowy o wym. 12x25x100 [cm].

Pozostałe postanowienia SWZ pozostają bez zmian.

Zamawiający  
Wójt Gminy

Konstanty Tomasz Oświęcimski