



Tczew, 09.06.2022 r.

BZP.271.3.10.2022.4

**Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na:  
„Modernizację oświetlenia Miasta Tczewa – ul. Solidarności, Kociewska, Rokicka”**

Do Zamawiającego wpłynęło pisemne zapytanie od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam jego treść wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.

**Pytanie nr 1**

„Wnosimy o wykreślenie zapisu opisanego w załączniku nr 6 – opis przedmiotu zamówienia w punktach od 3.1) do 3.6) „Budowa oprawy musi pozwalać na szybką bez narzędziową wymianę modułu optycznego oraz zasilacza”, który w oczywisty sposób ogranicza uczciwą konkurencję oraz nie znajduje żadnego uzasadnienia technicznego. Wiodący na polskim rynku producenci opraw oświetleniowych posiadają w swojej ofercie oprawy uliczne, które wyposażone są w układy zasilające oraz moduły optyczne, które jako jedno z komponentów opraw oświetleniowych, posiadają taką samą żywotność jak owe oprawy oświetleniowe. W związku z powyższym nie przewiduje się wykorzystywania opisanych przez Zamawiającego funkcjonalności. W sporadycznych przypadkach wymiany układu zasilającego lub modułu optycznego, można takiej wymiany dokonać w bardzo łatwy sposób za pomocą prostych narzędzi jak np. śrubokręt. Łatwość wymiany układu zasilającego lub modułu optycznego w oprawach oświetleniowych za pomocą prostych narzędzi jak np. śrubokręt oraz bardzo sporadyczne przypadki potrzeby wykonania takiej wymiany, sugerują, że w powyżej przytoczonym zapisie Zamawiający miał na celu wyłącznie ograniczenie uczciwej konkurencji, ponieważ taki zapis nie znajduje żadnego uzasadnienia technicznego.”

**Odpowiedź**

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w tej kwestii w piśmie nr BZP.271.3.10.2022.3 z dnia 09.06.2022 r.

**UWAGA:**

Zamawiający informuje, iż terminy składania i otwarcia ofert wyznaczone na dzień 14.06.2022 r. nie ulegają zmianie.

Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia.

**z up. PREZYDENTA MIASTA**  
**Adam Burczyk**  
**Z-ca Prezydenta**

Otrzymują: