



Wałbrzych, dnia 17 lutego 2023 roku

WOS.272.1.7.2023

Do wszystkich Wykonawców

dot. postępowania na zadanie pn. **Roboty remontowo-utrzymawcze elementów dróg i obiektów inżynierskich w ciągach dróg powiatowych**

W związku z zapytaniem z dnia 15.02.2023 r. o następującej treści:

1. *Wykonawca prosi o udostępnienie formularza cenowego w wersji edytowalnej w formacie excell.*
2. *W formularzu cenowym , w kilku pozycjach znajdują się zapisy określające beton jako np. B-Według dawnej normy budowlanej klasę betonu oznaczono literą B i liczbą wyrażającą wartość wytrzymałości gwarantowanej $\{f_{Gc,cube}\}$ na ściskanie w MPa (według PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i Norma PN-B-03264 została w 2004 r. uzupełniona poprawką (PN-B-03264:2002/Ap1 2004) zgodnie z którą np. beton oznaczony jako B-25 jest odpowiednikiem betonu klasy C20/25. Prosimy o poprawę zapisów.*
3. *W pozycji 35 formularza cenowego znajduje się zapis „wykop mechaniczny” – proszę o wyjaśnienie co oznacza ten zapis?*
4. *Pozycja 51 formularza cenowego dotyczy remontu balustrad mostowych szczebelkowych – Wykonawca prosi o zamieszczenie odpowiedniej SSTWIORB.*
5. *Pozycja 54 formularza cenowego odnosi się do balustrad Typ U-11b – Wykonawca prosi o zamieszczenie odpowiedniej SSTWIORB.*
6. *Pozycja 58 formularza cenowego dotyczy 3 osobowej brygady interwencyjnej – Wykonawca prosi o zamieszczenie odpowiedniej SSTWIORB.*

Starostwo Powiatowe w Wałbrzychu działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.) wyjaśnia:

Ad. 1

W załączeniu.

Ad. 2

Zapisy zmienione w udostępnionym formularzu cenowym w formacie Excel.

Ad. 3

Termin „Wykop mechaniczny” oznacza wykonanie wykopu za pomocą urządzenia mechanicznego do tego przeznaczonego (wszelkiego rodzaju koparki).

Ad. 4

Zgodnie z formularzem cenowym dla pozycji 51 formularza zamieszczona jako załącznik do postępowania została specyfikacja techniczna nr M-19.01.04a.



Ad. 5

Zgodnie z formularzem cenowym dla pozycji 54 formularza zamieszczona jako załącznik do postępowania została specyfikacja techniczna nr M-07.05.01.

Ad. 6

Z uwagi na brak określonej specyfikacji robót wykonywanych w ramach pozycji 58 formularza możemy rozszerzyć zagadnienie określając, że brygada interwencyjna to minimum 3 osobowy zespół pracowników przeszkolonych do kierowania ruchem (posiadających stosowne zaświadczenia) gotowych do podjęcia awaryjnych prac zabezpieczających i drobnych prac naprawczych.

wz. STAROSTY

WICESTAROSTA

Iwona Frankowska