

**Pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami do postępowania nr 37339851** : Wymiana i modernizacja sieci ciepłowniczych w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku (etap III)

**Pytania:**

9. Prosimy o zorganizowanie wizji lokalnej w terenie dla w/w postępowań wraz z udostępnieniem wejść do budynków/węzłów/komór, w najbliższym możliwym terminie.
10. Prosimy o informacje czy izolacja na sieciach zewnętrznych oraz w budynkach zawiera azbest?
11. Czy Zamawiający dysponuje aktualnym wykazem nr działek i ich właścicieli po których przebiegają istniejące sieci ciepłownicze oraz nowe podlegające zaprojektowaniu według trasy zgodnej z PFU?
12. Z uwagi na prace na terenie osiedla i zachowania bezpieczeństwa osób tam mieszkających prosimy o informacje czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę metody badania spawów z prześwietleń RTG na badania ultradźwiękowe? (Pytanie dotyczy postępowań: 37339841, 37339851, 37324702, 37337093).

**Odpowiedzi:**

Ad.9) Zamawiający wyznacza termin wizji lokalnej na dzień 14.10.2021 (czwartek) godzina 10:30. Miejsce spotkania: przy klatce Obrońców Wybrzeża 6B.

Przypominamy, że zgodnie z pkt 3 SWZ : "Przed złożeniem oferty Wykonawca zobowiązuje się dokonać wizji lokalnej terenu planowanej budowy. Ryzyko związane z brakiem dokonania wizji obciąża wyłącznie Wykonawcę."

Ad.10) Zamawiający nie posiada dokładnych danych. Istnieje ryzyko lokalnie występowania azbestu.

Ad.11) Zamawiający nie dysponuje aktualnym wykazem działek.

Ad.12) Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę metody badań spawów - odpowiedź dotyczy postępowania: 37339851.

Do pozostałych postępowań należy zadać pytania oddzielnie na numer postępowania, którego dotyczy pytanie.

Gdańsk, dnia 11.10.2021 r.