



Grodzisk Mazowiecki, 09.12.2020r.

ZWiK/DO/BK/3923/2020

Platforma zakupowa Zamawiającego Open Nexus
<https://platformazakupowa.pl/pn/zwik-grodzisk/proceedings>

DOT. POSTĘPOWANIA PN. „BUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W UL. GEN. GILEWICZA, CYTRYNOWEJ, KOKOSOWEJ, MORWOWEJ, AGRESTOWEJ, GRUSZKOWEJ, ARIONIOWEJ, JABŁONIOWEJ, RAJSKIEJ JABŁONI, ŚLIWOWEJ, PEONIOWEJ ORAZ DROGACH „BOCZNYCH” W MIEJSCOWOŚCI OPYPY, GM. GRODZISK MAZOWIECKI”, ZNAK SPRAWY: 60/DO/2020

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ II

Zamawiający, działając na podstawie § 39 ust. 2 Polityki Zakupów, przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniem:

Pytanie 2

Projekt budowlany przewiduje montaż zasuw nożowych jedynie w studniach z armaturą odpowietrzającą – napowietrzającą i płuczącą. Czy w poz. 7 Tabeli kosztowej należy wycenić zasuwę nożową, czy można wycenić np. zasuwę miękkouszczelnioną przystosowaną do montażu w instalacjach ścieków sanitarnych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza zastosowanie wyłącznie zasuw nożowych przy budowie sieci kanalizacji sanitarnych.

Niniejsze pismo jest integralną częścią obowiązującej dokumentacji postępowania znak sprawy: 60/DO/2020

1.

2.

(podpisy Kierownika Zamawiającego)