

STAROSTA BRZOSZCOWSKI

symbol	znaczenie symbolu
—A—	Oprawa oświetleniowa świetłkowa LED 2x21W
—C—	Oprawa oświetleniowa świetłkowa LED 2x9W
○	Oprawa oświetlenia zewnętrznego typu parkowego LED o mocy ok. 50W
●D	Lampa oświetlenia wewn. LED 1x15W
—S—	Wyłącznik drzwiowy
----	Projektowany kanał instalacyjny dwudzielny K-200
W WD	Wentylator łazienkowy, wentylator dachowy
■ TB TS	Rozdzielnie elektryczne
X	Moduł awaryjny w lampach
⊕	Oprawa słarmowa dla niepełnosprawnych
⊙	Oprawa przykręcana ze świetłkową 18W
—K—	Obrazidko wyczkowe podtynkowe kropłoszczelne
—d—	Wyłącznik podtynkowy jednobiegunowy kropłoszczelny
—b—	Wyłącznik podtynkowy dwubiegunowy kropłoszczelny
—s—	Przełącznik podtynkowy schodowy kropłoszczelny
----	otok – płaskownik FeZn 25x4 na głębokości 0,8 mb
—	pręt FeZn φ8 – zwod na wspornikach przykręcanych lub klejonych na dachu
—	zacisk kontrolny pręt – płaskownik, w skrzynce
gl, grl, osl	Oznaczenia obwodów
a, c	Oznaczenia wspólnego osprzętu

FeZn φ8

WYŁAZ DACHOWY

WD

OKNO DACHOWE 78x78

zacisk kontrolny

FeZn 25x4

Zakład Usługowo – Projektowy „EKOPROJEKT” 36-200 Brzozów ul. Legionistów 8.				
Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej oraz stacji uzdatniania wody w Izdebkach – zadanie 2.				Data: czerwiec 2019
Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku stacji uzdatniania wody w Izdebkach – instalacja elektryczna cdgromowa.				
Funkcja:	Nazwisko i imię	Nr Upr.	Podpis	Nr rys. 4
Projektował:	Nagórny Mariusz	E-133/01		Skala: 1 : 50
Wykonał:	Krok Stefan	ANB-V 7342-196/94		