



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko

KPEC

Unia Europejska
Fundusz Spójności



Bydgoszcz, 24.04.2023 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na:

Budowa sieci ciepłowniczej od komory K-3/32 przy ul. Powstańców Wlkp. do komory K-3/26 przy ul. Gdańskiej w Bydgoszczy z wyłączeniem odcinka A-B – zadanie 3.6, znak sprawy 2023/S 071-216100

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 19.04.2023 r. wpłynęło pytanie. Treść pytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Prosimy o informacje jaki przelot powinny mieć zawory preizolowane oraz stalowe (pełen czy zredukowany)?.

Odpowiedź Zamawiającego:

Przelot zaworów powinien być pełen.

Specjalista
ds. zamówień publicznych
mgr Agata Budzyńska