

## INFORMACJA O PYTANIACH DO SWZ I UDZIELONYCH ODPOWIEDZIACH

*dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym z opcją negocjacji na roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego „Modernizacja dachu w przedszkolu nr 7 w Zakopanem”*

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), udostępnia treść zapytań do treści SWZ wraz z wyjaśnieniami.

### **Pytania Wykonawców:**

1. Proszę o informacje czy przedmiar robót jest wyznacznikiem do wykonania kosztorysu? i pozycje jak: Wymiana elementów z blachy ocynkowej ma być wykonana w całości czy z odzysku częściowego ?
2. Proszę o podanie szczegółów dotyczących drabiny zewnętrznej z kabłąkami tzn. z czego ma być wykonana, gdzie ma być usytuowana?.
3. Pkt XIV ppkt 6 SWZ opisuje konieczność załączenia do oferty Tabeli Elementów Rozliczeniowych (TER) - załącznik nr 9 do SWZ. W załączonych przez Zamawiającego dokumentach nie ma takiego załącznika.

### **Odpowiedź Zamawiającego:**

1. Zestawienie asortymentu robót oraz przedmiar robót służą jedynie pomocniczo do sporządzenia oferty. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia dokumentu o nazwie: tabela elementów rozliczeniowych (TER).  
Wymiana elementów obróbki z blachy ocynkowanej ma być wykonana w następujących proporcjach: 30% - obróbki nowe, 70% z odzysku.
2. Drabina z kształtowników stalowych, umieszczona wewnątrz budynku na klatce schodowej.
3. Zamawiający udostępnia edytowalną wersję tabeli elementów rozliczeniowych TER.

### **Zamawiający informuje, że zmianie ulega termin składania ofert.**

Termin składania ofert upływa: **22 września 2021 r. o godz.: 9:00.**

W związku z powyższym: termin związania ofertą upływa: 21.10.2021 r.

*Z poważaniem*