

EZP/.....<sup>JSB</sup>...../20

Wrocław, 22.09.2020

**Wg rozdzielnika**

**Postępowanie na „Dostawę oraz montaż nowego zasilacza bezprzerwowego UPS w miejsce  
starego zainstalowanego w Dolnośląskim Centrum Onkologii Filia w Legnicy”**

**- znak sprawy ZP/PN/44/20/IT/AWO**

**Pytanie nr 1**

w nawiązaniu do ogłoszonego wyżej wymienionego postępowania oraz odpowiedzi udzielonych w dniu wczorajszym 16.09.2020r. dotyczących przedmiotowego postępowania zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie treści zapisów SIWZ:

W załączniku nr 1 do SIWZ („Opis przedmiotu zamówienia”) zawarta jest informacja o dotychczas eksploatowanym modelu zasilacza UPS tj. RIELLO MST 30 A0 30 kVA / 27 kW z wewnętrznym zestawem baterii akumulatorów 80 szt. x MWH9-12l.

Czy Zamawiający dopuszcza dostawę i instalację zasilacza UPS spełniającego wszystkie parametry techniczne o wymiarach 440x850x1320 mm nie przekraczających wymiarów dotychczas eksploatowanego zasilacza UPS (podane wymiary zasilacza UPS nie wpływają w żaden sposób na dodatkowe ograniczenie miejsca w pomieszczeniu dedykowanym), wyposażonego w 80 szt. akumulatorów AGM o pojemności 9Ah (instalowanych wewnątrz obudowy UPS) o projektowanej żywotności 10-12 lat wg Eurobat i zapewniających wymagany minimalny czas podtrzymania 6 minut przy obciążeniu 27kW?

**Odpowiedz zamawiającego**

**Zamawiający po ponownej analizie pomieszczenia dedykowanego (w przyszłości planuje się zmianę miejsca obecnie eksploatowanego UPS-a) dopuszcza UPS o maksymalnych wymiarach 440x850x1320 mm.**

**Pozostałe parametry UPS-a pozostają bez zmian**

ZASTĘPCA DYREKTORA  
ds. Inwestycyjno-Exploatacyjnych  
Dolnośląskie Centrum Onkologii we Wrocławiu  
*Grzegorz Stryjeński*