



ZP.271.4.2023

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „Zagospodarowanie terenów rekreacyjno-sportowych na terenie Gminy Kwidzyn”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

Pytanie 1:

Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje urządzenia zgodnie z załącznikiem.

Odp.: Zamawiający informuje, że:

W odniesieniu do załącznika pod nazwą „Huštawka ważka podwójna Rakowiec 402/3” materiał z którego powinna być wykonana huštawka to stal malowana proszkowo. Zamawiający nie dopuszcza konstrukcji drewnianej.

W odniesieniu do załącznika pod nazwą „Mareza” Zamawiający informuje, że:

- W wyposażeniu zestawu zabawowego w załączonej do pytania karcie technicznej, urządzenie zamiast drabinki powinno posiadać schodki z poręczami, według wizualizacji przedstawionej w dokumentacji projektowej.*
- Urządzenie „Huštawka potrójna” powinna posiadać: 1 szt. siedzisko typu bocianie gniazdo oraz 2 szt. siedziska płaskiego typu deska.*
- W przypadku wizualizacji bujaków Zamawiający informuje, że przedmiotem zamówienia są 3 typy bujaków, zaś w załączonych kartach technicznych przedstawiono 2 typy bujaków.*

W odniesieniu do załącznika pod nazwą „Rakowiec 626/9” Zamawiający informuje, że:

- Urządzenie „Karuzela zamknięta” powinna posiadać otwarte wejście z obu stron (zgodnie z dokumentacją projektową).*
- Wysokość urządzenia „Linarium wspinaczkowe” powinna wynosić 3 m (zgodnie z dokumentacją projektową).*

Pozostałe wskazane w kartach technicznych urządzenia Zamawiający akceptuje.

Zamawiający zamieszcza załączniki przesłane wraz z zapytaniem.

WÓJT
Dariusz Wiersba