odwadniać na zimę

Rura wodociągowa PE 100 SDR11 ø40/3,7

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem

Instalację opróżniać na zimę

Taśma lokalizacyjna 200mm z metalową wkładką
Prowadzić 40–50 cm nad rurociągiem.



MOŻLIWOŚĆ ISTNIENIA NIEZINWENTARYZOWANYCH INSTALACJI ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ

91-356 Łódź ul. Koniczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DKT PROJEKT
DOROTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

INWESTYCJA

Budowa podświetlanej, wolnostojącej mini tężni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt w ramach zadania pod nazwą " Budowa tężni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)" część dz. nr ew. 108/46 i 20/11 obręb 0496, jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiędzy ulicami: Brzozową, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

INWESTOR

Miasto Bydgoszcz
z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1 ; 85-102 Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100/ 1:200	27.06.2023

ELEMENT PROJEKTU

PROJEKT TECHNICZNY

SPECJALNOŚĆ

INSTALACJE SANITARNE i TECHNOLOGICZNE

PROJEKTANT	NR UPR.	PODPIS
mgr inż. BARTOSZ DYSZKIEWICZ	LOD/3809/ /PBS/18	
SPRAWDZAJĄCY		
mgr inż. PIOTR KURPIENIK	83/00/WŁ	

RYSUNEK	NR RYSUNKU
PROFIL ZASILANIA TĘŻNI	PB.ZGT.5.

A3