


F



wg odrębnego opracowania

Przy skrzyżowaniach z przewodami energetycznymi stosować rury dwudzielne 1,0m przed i za skrzyżowaniem



55.00 m n.p.m.

P.S.I./EPI-Graf. Generator rysunkowy Profil Koordynator 8.0

PE100 PN16 SDR11 $\varnothing 32/3.0$ L=101.48m

91-356 Łódź ul. Konieczynowa 19
tel. 503-091-137 fax. 42 658-57-13

DOBOTA WACHOWSKA - DYSZKIEWICZ

Budowa podświetlanej, wolnostojącej mini żelni solankowej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Projekt w ramach zadania pod nazwą "Budowa żelni solankowej na os. Szwederowo (Program BBO)" część dz. nr ew. 108/46 i 20/11, 23 obręb 0496, jedn. ew. 046101_1 m. Bydgoszcz; teren pomiędzy ulicami: Brzozową, Marii Konopnickiej, Gabrieli Zapolskiej

Miasto Bydgoszcz
z siedzibą przy ul. Jezuickiej 1 : 85-102 Bydgoszcz

NAZWA OPRACOWANIA	SKALA	DATA
PROJEKT BUDOWLANY	1:100/ 1:250	27.06.20

ELEMENT PROJEKTU	11200
PROJEKT TECHNICZNY	
SPECJALNOŚĆ	

INSTALACJE SANITARNE I TECHNOLOGICZNE	
PROJEKTANT	NR UPR./PODP.
mgr inż. BARTOSZ DYSZKIEWICZ	LOD/3809/ /PBS/18

RYSUNEK	NR RYSUNKU
PROFIL PRZYŁĄCZA i ZEW. INSTALACJI WODY	PB.PW.2.