



**Wszyscy Wykonawcy  
biorący udział w postępowaniu**

Znak sprawy: IM.721.2.2020.WNK  
ZP. 75/20

Data: 14 maja 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego pn. „Budowa kortów tenisowych na terenie MOSiR”.

### **Wyjaśnienia nr 1**

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) zwanej dalej ustawą, Zamawiający Miasto Zduńska Wola udziela niniejszym wyjaśnień w związku z zadanymi pytaniami przez Wykonawców – uczestników niniejszego postępowania przetargowego.

#### **Pytanie 1:**

Dzień dobry, opisie hali wyszczególniona jest instalacja elektryczna - wg schematu wewnętrznej instalacji elektrycznej. Niestety takiego schematu w załącznikach nie ma. Nie ma także opisu do tej części - wykonanie instalacji oświetlenia wewnętrznego. Instalacja ogrzewcza - w hali należy wykonać instalację, dostarczyć nagrzewnice i wykonać instalację ciepłowniczą na odcinku 5m od hali - bez wykonania kotłowni?

#### **Ad. 1**

Zamawiający dokona zmiany w tym zakresie. Zakres zamówienia nie dotyczy wykonania instalacji grzewczej, w związku z tym nie ma potrzeby dostawy i montażu nagrzewnic. Należy wykonać tylko odcinek instalacji (rury), który ulegnie zakryciu w odległości 5 m od hali namiotowej. Punkt 98 przedmiaru robót „ Montaż rur preizolowanych o śr. do 76,1/140 mm (gr. ścianki 2,9 mm) - należy wyciągnąć ciepłociąg w hali powyżej nawierzchni kortu, w sposób umożliwiający później podłączenie reszty instalacji ”. To rozwiązanie umożliwi w przyszłości montaż instalacji ciepłowniczej bez ingerencji w strukturę kortu i utwardzeń pod halą namiotową.

### **Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) zwanej dalej ustawą, Zamawiający - Miasto Zduńska Wola dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu w następującym zakresie:

**W załączniku nr 5 do SIWZ – Dokumentacja techniczna, dodaje się Projekt Budowlany Instalacji Elektrycznych Wewnętrznych stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej Zmiany.**

### **Środki ochrony prawnej**

Zgodnie z art. 179-198g ustawy Prawa zamówień publicznych (Dz. U. 2019, poz. 1843) przysługują Państwu środki ochrony prawnej. Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z art 180 ust 2 ustawy przysługują środki ochrony prawnej w ograniczonym zakresie.

Z up. Prezydenta Miasta  
Marcin Alberczak  
Dyrektor Biura Zamówień Publicznych