



## Wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, którego przedmiotem jest **przebudowa drogi w ul. Wybickiego w Żąbkach**.

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytania wraz z wyjaśnieniem.

### Pytanie nr 1

Proszę o wyjaśnienie w sprawie rodzaju i ilości rur do kanalizacji. W przedmiarze (PDF) jest: DN315 - 170m i DN200 - 14m, zaś w przedmiarze w programie NORMA jest: kanał z rur PVC DN200 -184m. Natomiast w opisie technicznym (zał. nr 4 do SWZ) w punkcie 4. Odwodnienie są wymienione rury PP300. Proszę również o udostępnienie projektu /zestawienia studni betonowych jeśli takie istnieje.

### Odpowiedź:

Zamawiający w plikach: *Wybickiego\_przedmiar.pdf* oraz *Wybickiego\_przedmiar.ath* opisał w ten sam sposób pozycję nr 50:

„Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC SN8 litych, łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione  
Rury DN 315 w ilości 170 m  
Rury DN 200 w ilości 14 m”

W związku z podnoszoną kwestią rozbieżności poz. nr 50 w zakresie średnicy rur i użytego do ich wykonania materiału została ona zastąpiona przez następujące pozycje:

- poz. nr 50 „Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych strukturalnych PP SN8, łączonych na wcisk DN 300 mm - wykopy umocnione”
- poz. nr 51. „Kanały z rur kanalizacyjnych zewnętrznych PVC SN8 litych, łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione”.

Z up. Burmistrza Miasta Żąbki

*Arkadiusz Pawierza*  
Z-ca Burmistrza