



LEGENDA:			
	rozdzielnica		gniazdo podwójne 16A
	gniazdo IP54 pojedyncze, 16A		wypust
	przebieg dzwonkowy		MSW
	miejsce szyna wyrównawcza		koryta kablowe KCJ
UWAGI:			
- osprzęt w pomieszczeniach wilgotnych i zaplecza kuchennego w wersji min. IP44			
- gniazda montowane na wysokości 0.3m, 1.2m lub 1.4m (jak podano na rysunku)			
UKŁAD SIECI: TN-C-S			
Ochrona od porażeni: samoczynne wyłączenie zasilania			
BIURO PROJEKTOWE			
ARCO Rafał Kozłowski			
ul. A.G. Śniadeckiego 8/16			
85-868 Bydgoszcz			
tel. 692 48 75 73			
biuro@arco.az.pl			
INWESTOR			
Gmina Kruszwica			
ul. Nadgoplańska 4			
88-150 Kruszwica			
NAZWA I ADRES INWESTYCJI			
Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania części budynku szkoły na żłobek.			
dz. nr ewid. 106/107, 108, 109, obpł. 0001, 040706, 4, Kruszwica - M			
PROJEKTOWAŁ:			
inż. Roman Kwiatek			
Nr upr. WBPP-NB-7210/6/82			
OPRACOWAŁ:			
mgr inż. Renata Kozłowska			
SPRAWDZIŁ:			
inż. Tadeusz Ambroziak			
Nr upr. 7210/265/76			
TEMAT RYSUNKU			
INSTALACJA ELEKTRYCZNA			
INST. Gniazda i sieć, rzut parteru			
BRAZJA			
ETA	INSTRUMENT	DATA	STRONA
ELE	BUD	E-03	04.2020