



# Wójt Gminy Włocławek

ul. Królewiecka 7

87-800 Włocławek

tel. (54) 230-53-00, fax (54) 230-53-53

<http://www.gmina.wloclawek.pl> e-mail: [wojt@g.wloclawek.pl](mailto:wojt@g.wloclawek.pl)

RGK.7011.1.55.2025

Włocławek, dnia 2025-02-26

**Gmina Włocławek**

**ul. Królewiecka 7**

**87 – 800 Włocławek**

## **Dot. : warunki techniczne dostawy wody.**

Odpowiadając na wniosek z dnia 21.02.2025 r. Wójt Gminy Włocławek wydaje warunki techniczne dostawy wody do działki nr 282/1 położonej w miejscowości Józefowo - Gmina Włocławek, określając niniejszym warunki do projektowania i wykonania urządzeń wodnych.

1. Włączenie do istniejącej sieci wodociągowej  $\varnothing$  90 mm wykonać poprzez trójnik 90/50/90. Włączenie wykonać w działce nr 37/2. Należy uzyskać pisemną zgodę właściciela działki nr 37/2 na wpięcie się do sieci na w/w działce.
2. Włączenie do sieci wodociągowej za pomocą trójnika 90/50/90, za którym należy zamontować zasuwę odcinającą uzbrojoną w klucz z obudową i skrzynką żeliwną. Obudowę skrzynki do zasuw należy utwardzić i oznakować tabliczką.
3. Na przyłączy wodociągowym zainstalować wodomierz Q – 2,5 m<sup>3</sup>/h lub zgodny z wyliczeniami projektowymi, w budynku lub studziencie wodomierzowej.
4. Na przyłączy wodociągowe należy zastosować rurę PE  $\varnothing$  50, szybkozłączki, zawory kulowe ( za wodomierzem zawór ze spustem ), zawór antyskażeniowy. Według wskazanej kolejności.
5. Rozliczanie za pobrana wodę nastąpi pomiędzy Usługodawcą a Odbiorcą wody, na podstawie wskazań wodomierza, po aktualnej cenie zatwierdzonej przez organ do tego uprawniony.
6. Przyłącze wodociągowe wykonać zgodnie z obowiązującymi normami.
7. Odpowiedzialność za zainstalowany wodomierz ponosi Odbiorca usługi.
8. Budowę przyłączy wodociągowego należy wykonać :

A) na podstawie decyzji, pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych należy opracować projekt techniczny zawierający :

- warunki techniczne,
- opis techniczny,

- plan sytuacyjny w skali 1: 500 opracowany przez geodetę dla celów projektowych z naniesieniem projektowanego przyłącza,
- przekrój podłużny podłączenia 1: 100 lub 1:500 z uwzględnieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych,
- rysunek miejsca zamontowania wodomierza ( rzut i przekrój pomieszczenia lub studzienki ),
- schemat montażu przyłączenia wodociągowego, zestawienie materiałów.

Opracowany projekt w dwóch egzemplarzach podlega uzgodnieniu przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek na stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębice.

Wykonane przyłącze należy dostarczyć do Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek jako plik wektorowy w układzie współrzędnych 2000. Format pliku DXF, nośnik CD, DVD.

Uzgodniony projekt należy przedstawić w Starostwie Powiatowym we Włocławku celem zgłoszenia zamiaru budowy przyłącza wodociągowego.

**B) bez zgłoszenia robót budowlanych ( z pominięciem organów administracji publicznej )** należy przedłożyć dokumentację techniczną zawierającą :

- plan sytuacyjny przyłącza wodociągowego w skali 1:500 sporządzony na kopii aktualnej mapy zasadniczej lub mapy jednostkowej przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ( zgodnie z art. 29 a ust.1 pkt. 23 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane Dz. U. 2024. poz. 725 ),
- przekrój podłużny podłączenia 1: 100 lub 1:500 z uwzględnieniem urządzeń podziemnych istniejących i projektowanych,
- rysunek miejsca zamontowania wodomierza ( rzut i przekrój pomieszczenia lub studzienki ),
- schemat montażu przyłączenia wodociągowego, zestawienie materiałów.

Opracowany projekt w dwóch egzemplarzach podlega uzgodnieniu przez pracownika Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek na stacji uzdatniania wody w miejscowości Dębice.

Wykonane przyłącze należy dostarczyć do Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek jako plik wektorowy w układzie współrzędnych 2000. Format pliku DXF, nośnik CD, DVD.

Uzgodniony projekt należy przedstawić w Starostwie Powiatowym we Włocławku do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

9. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r., poz. 1030, § 3 ust. 3 oraz § 9 ust. 2, zapewnia się wymagania przeciwpożarowe na sieci wodociągowej nie mniejsze niż 5 dm<sup>3</sup>/s i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny.
10. Na wysokości prowadzonych prac brak jest sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej.
11. Referat Gospodarki Komunalnej zastrzega sobie prawo nadzoru nad prowadzeniem prac wykonania włączenia do sieci wodociągowej przez wykonawcę.
12. **Fakt rozpoczęcia robót należy zgłosić do Referatu Gospodarki Komunalnej Gminy Włocławek.**

13. Uzyskać zgodę właściwego terytorialnie Zarządcy Dróg na wykonanie robót w pasie drogowym.  
Uisćić stosowne opłaty związane z prowadzeniem robót w pasie drogowym oraz umieszczeniem w pasie drogowym urządzenia niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami.
14. Przyłącze wodociągowe powinna wykonać osoba posiadająca stosowne uprawnienia, pod nadzorem przedstawiciela Referatu Gospodarki Komunalnej.
15. Na trasie projektowanego uzbrojenia nie należy wykonywać żadnych obiektów budowlanych.
16. Przy pracach ziemnych zachować obowiązujące głębokości i warunki BHP.
17. Pobór i badanie próbek wody z wybudowanego przyłącza musi zostać wykonany przez Laboratorium posiadające upoważnienie do poboru i badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, nadane przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
18. Zakres badań jakości wody z wybudowanego przyłącza obejmuje następujące parametry :  
bakterie grupy coli, Enterokoki, Escherichia coli, ogólna liczba mikroorganizmów w temp. (22+<sub>-</sub>2) °C po 72h.
19. Wynik badania należy dostarczyć do Urzędu Gminy we Włocławku lub SUW Dębice w terminie do 14 dni od momentu włączenia przyłącza do sieci wodociągowej, ostateczny termin to dzień spisania protokołu końcowego.
20. Inwestor zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji powykonawczej przyłącza wodociągowego oraz dostarczenie jej przed odbiorem robót przez przedstawiciela RGK.
21. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres dwóch lat. Ich kserokopie należy załączyć do projektu.

Z up. Wójta Gminy Włocławek  
Kierownik Referatu Gospodarki  
Komunalnej  
*mgr inż. Wiesław Mikołajczewski*

Otrzymują:

1. Adresat.
2. A/a.

