


Legenda	
	Panel zewnętrzny z czytnikiem bryloków, przyciskami dzwonienia
	Wideodomofon cyfrowy z wyświetlaczem
	Sumator pośredni wideo
	Inteligentny rozdzielacz wideo
	Zasilacz prądu stałego
	Zasilacz prądu stałego
	Konwerter napięcia
	Elektrozaczep rewersyjny
	Kabel U/UTP 4x2x0,5mm kat. 6a
	Kabel HDHp-J 3x1,5mm2 (zasilanie + PE), maksymalna odległość 30m.
	Kabel N2XH-O 2x1,5mm2, maksymalna odległość 7m.
	Kabel zasilający 230V HDHp-J 3x2,5mm2
	Uziemienie panelu (PE)
Konieczne jest zasilanie całego systemu z tej samej fazy.	

Uwaga! Maksymalna odległość przewodu od panelu master do najdalszego odbiornika nie może przekraczać 300m, oraz 70m między odbiornikiem video a najbliższym jemu zasilaczem.

TEMAT INWESTYCJI	Budowa żłobka w miejscowości Józefowo		
LOKALIZACJA	dz. nr ewid. 9-282/1, obr. Józefowo, gmina Włocławek, powiat włocławski, woj. kujawsko-pomorskie, iden. dz. 041813_2.0009.9-282/1		
INWESTOR	Gmina Włocławek ul. Królewiecka 7 87-800 Włocławek		
STADIUM	PROJEKT TECHNICZNY		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA PROWADZĄCA	<div><div></div><div>Archenika Sp. z o.o. ul. Jarochońskiego 51 60-248 Poznań tel.: +48 604 080 981; +48 602 881 331 biuro@archenika.pl www.archenika.pl</div></div>		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR. W SPEC.	PODPIS
INS. ELE.			
OPRACOWAŁ	mgr inż. Sebastian Dąkowski	WKP/0215/POOE/22 w specjalności elektrycznej	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Mateusz Bryl	WKP/0575/PWOWE/21 w specjalności elektrycznej	
TREŚĆ RYS.			SKALA
Schemat systemu domofonowego			-
DATA	MARZEC 2025	NR KONTRAKTU	385
BRANŻA	NR REWIZJI	NR RYSUNKU	ESN-03
IE			
Rysunek stanowi własność Archenika Sp. z o.o. i nie może być kopiowany, rozpowszechniany, modyfikowany, i udostępniany osobom trzecim bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela.			