

ODPIS PROTOKOŁU NARADY KOORDYNACYJNEJ
NR GEO.6630.232.2025

Treść protokołu uzgodniono z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Narada koordynacyjna została przeprowadzona za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Termin zakończenia narady koordynacyjnej został wyznaczony na dzień : 2025-07-03

Data wpływu wniosku na naradę koordynacyjną : 2025-06-23

Przedmiot narady koordynacyjnej: **Przyłączenie wodociągowe - zmiana uzgodnienia GEO.6630.154.2025**

Gmina Włocławek, Obręb Józefowo, dz. 282/1

Dla: **Gmina Włocławek**

Adres: Królewiecka 7
87-800 Włocławek

Przewodniczący narady koordynacyjnej: Inspektor PODGiK Dariusz Skurtys

Podstawa prawna: art. 7d pkt. 2 i art. 28b ust. 1, 3, 5a, 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
- Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2024 r., poz. 1151)

Stanowiska uczestników Narady Koordynacyjnej.

Przewodniczący narady koordynacyjnej:

- Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej ich położenie na gruncie. Obiekty ulegają zakryciu, wymagające inwentaryzacji, podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem.
- Inwestor i wykonawca robót winien prowadzić roboty w sposób wykluczający możliwość powstania awarii lub uszkodzenia sieci oraz armatury branżowej.
- Uzgodnienie lokalizacji warunkuje zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę przez właściwy terenowo organ administracji architektoniczno – budowlanej, natomiast nie rozstrzyga rozwiązań urbanistyczno – architektonicznych oraz technicznych projektu.
- W razie niezgodności realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem inwestor zobowiązany jest przedłożyć mapę z wynikami pomiarów powykonawczych właściwemu organowi administracji architektoniczno – budowlanej.
- Nieobecność na naradzie koordynacyjnej podmiotu należycie zawiadomionego o jej miejscu i terminie nie stanowi przeszkody do jej przeprowadzenia. Przyjmuje się, że podmiot ten nie składa zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym.
- Przed rozpoczęciem prac ziemnych należy zabezpieczyć znaki geodezyjne przed ich zniszczeniem, uszkodzeniem lub przemieszczeniem. Kto wbrew przepisom niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne, grawimetryczne lub magnetyczne i urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne, a także nie zawiadamia właściwych organów o zniszczeniu, uszkodzeniu lub przemieszczeniu znaków geodezyjnych, grawimetrycznych lub magnetycznych, urządzeń zabezpieczających te znaki oraz budowli triangulacyjnych - podlega karze grzywny. (Ustawa z dnia 17.05.1989 r. "Prawo geodezyjne i kartograficzne" t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1151). W przypadku zniszczenia, uszkodzenia lub przemieszczenia znaków geodezyjnych lub urządzeń zabezpieczających te znaki, inwestor zobowiązany jest do przywrócenia stanu poprzedniego na własny koszt, na warunkach określonych przez Wydział Geodezji Starostwa Powiatowego we Włocławku.

PODMIOTY BIORĄCE UDZIAŁ W NARADZIE KOORDYNACYJNEJ			
Lp.	Nazwa Instytucji	Imię, nazwisko uzgadniającego Data	Stanowisko uczestnika
1	ENERGA - OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen.Bema 128; 87-100 Toruń Rejon Dystrybucji Włocławek	Jarosław Walczak 2025-06-25 11:58:05	1. Zachodzi skrzyżowanie z kablami energetycznymi średniego i niskiego napięcia. 2. Na kablach energetycznych w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z projektowanymi przyłączami (sieciami) zabudowa dwudzielne przepusty ochronne z zastosowaniem rur typu Arot, po uprzednim wyłączeniu kabli spod napięcia. 4. Kierownik robót przed rozpoczęciem prac budowlanych dodatkowo uzgodni z Energa-Operator SA przebieg uzbrojenia energetycznego w obrębie planowanych prac ziemnych. 6. Prace ziemne w pobliżu istniejącego uzbrojenia energetycznego prowadzi przy użyciu sprzętu ręcznego. 10. Wykonawca (inwestor) odpowiada materialnie za wszelkie straty wynikające z uszkodzeń urządzeń energetycznych oraz

			<p>pokrywa koszty ich naprawy.</p> <p>11. Odkryte w trakcie prowadzonych prac ziemnych urz dzenia energetyczne zgłosi pod numer 991 Pogotowia Energetycznego lub do najbli szego Rejonu Energa-Operator SA w celu wła ciwego ich zabezpieczenia pod nadzorem pracownika Energa-Operator SA.</p>
2	ENERGA- O wietlenie Sp. z.o.o	<p>Andrzej Dzwonkowski</p> <p>2025-06-25 07:52:30</p>	brak uwag
3	Netia Telekom S.A.	<p>Waldemar Wachowski</p> <p>2025-06-27 19:53:21</p>	brak uwag
4	SAT FILM Sp. z o. o. i Wspólnicy Sp. k.	<p>Robert Szpulecki</p> <p>2025-06-30 11:09:49</p>	brak uwag
5	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Gda sku	<p>Piotr Feldmann</p> <p>2025-06-25 09:04:35</p>	brak uwag
6	Operator Gazoci gów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A. w Warszawie Oddział w Poznaniu	<p>Janusz Wesołowski</p> <p>2025-06-25 07:15:06</p>	brak uwag
7	System Gazoci gów Tranzytowych EuRoPol GAZ S.A.	<p>Tomasz Pietrak</p> <p>2025-07-01 09:31:18</p>	brak uwag
8	Fibee I Sp. z o.o.	<p>Agnieszka Kraso</p> <p>2025-06-26 08:14:55</p>	<p>FIBEE I SP Z O.O. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Prze mierowo, informuje, i na dzie 26.06.2025 r., we wskazanej lokalizacji nie wyst puje infrastruktura FIBEE I SP Z O.O. b d ca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robót ziemnych, na urz dzenia FIBEE I SP Z O.O. nie naniesione na podkład mapowy, nale y je zabezpieczy i powiadomi FIBEE I SP Z O.O. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego post powania.</p>
9	PERN S.A	<p>Emilia Mróz</p> <p>2025-06-26 08:57:36</p>	brak uwag
10	Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A	<p>Marcin Wi niewski</p> <p>2025-06-25 10:01:18</p>	brak uwag

PODMIOTY NALE YCIE ZAWIADOMIONE O NARADZIE KOORDYNACYJNEJ, KTÓRE W NIEJ NIE UCZESTNICZYŁY	
Lp.	Nazwa Instytucji
1	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy Gazownia we Włocławku
2	Orange Polska S.A. Orange ul. Chodkiewicza 61, 85-667 Bydgoszcz

Załącznik

- 1 egz.projektu usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu.

Z up. Starosty

Otrzymuje:

1. Wnioskodawca: 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

2. NK a/a : 1 egz. projektu usytuowania sieci uzbrojenia terenu.