proj. przewody wysokonapięciowe od elektryzatora do
przewodu napięciowego ogrodzenia - łączyć poprzez skręcanie

proj. linie kablowe zasilające
elektryzatory 3xYKY 3x2,5 mm2
zasilanie z ist. rozdzielni RG

proj. przewody wysokonapięciowe od elektryzatora do
przewodu napięciowego ogrodzenia - łączyć poprzez skręcanie

proj. elektryzatory 3 szt. montować w szafkach wolnostojących
z poliestru 3 szt. o wym. 530x800 z fundamentem

ist. rozdzielni RG - dobudować
zabezpieczenia 3x8301 B 16 A

B8
B7
B6
B5
B4
B3
B2
B1

I1

NALEŻY ZEBRANIONOWAĆ ISTNIEJĄCE KABLE (PASTUCHY)

OGRODZENIE TYPU "A"
DŁUGOŚĆ 285M

OGRODZENIE TYPU "B"
DŁUGOŚĆ 85M

OGRODZENIE TYPU "C"
DŁUGOŚĆ 285M

OGRODZENIE TYPU "D"
DŁUGOŚĆ 60 M

WYGRODZENIE TYPU "E"
DŁUGOŚĆ 210 M

OGRODZENIE TYPU "F"
DŁUGOŚĆ 60 M

8 BRAM O SZEROKOŚCI 3M - LINKI POD NAPIĘCIEM W 2 RZĘDACH
2 X 3,5M NA KAŻEDJ BRAMIE

B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B8

Inwestor	MIASTO POZNAŃ PLAC KOLEGIACKI 17, 61-841 POZNAŃ	
Rodzaj inwestycji	MODERNIZACJA WYBIEGU DLA SŁONI	
Adres inwestycji	DZIAŁKA 24/3 , ARK. MAPY 36 , MIASTO POZNAŃ OBRĘB GŁOWIENIEC	
Faza	PROJEKT WYKONAWCZY	
	PLAN OGRODZEŃ ZEWNĘTRZNYCH	
Projektant		24.08.2024
Projektant	mgr inż. arch. Ludmiła Styczyńska	24.08.2024
	Skala 1:750	Nr rys. 3