

Bydgoszcz, 22.06.2022 r.

Do uczestników postępowania

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia na: **Wymianę izolacji termicznej na sieci napowietrznej wraz z robotami towarzyszącymi, 2022/S 098-272163**

KPEC Spółka z o.o. informuje, że do ww. postępowania w dniu 21.06.2022 r. wpłynęło pytanie. Treść zapytania z odpowiedzią Zamawiającego znajduje się poniżej.

1. Prosimy o podanie sposobu istniejącego zabezpieczenia antykorozyjnego rur ciepłowniczych.

Odpowiedź Zamawiającego:

Masa bitumiczna IW100 (substancja podobna do smoły z lepikiem rozgrzewana w kotłach i nakładana w kilku warstwach szczotkami dekarскими) obecnie wycofana z użycia.

Kierownik
Działu Zamówień Publicznych

Marek Estkowski