

Wałcz, dnia 04.10.2023r.

Gmina Wałcz
ul. Dąbrowskiego 8
78-600 Wałcz

GK.ZP.271.14.2023

<https://plarformazakupowa.pl/pn/gminawalcz>

ODPOWIEDZI NA WNIOSKI O WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Dobudowa sali lekcyjnej przy Szkole Podstawowej”.

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023.1605 tj.), Zamawiający – Gmina Wałcz przekazuje treść wniosków o wyjaśnienia treści SWZ i udzielone wyjaśnienia.

Pytanie 1

Prosimy o zamieszczenie poprawnej dokumentacji projektowej, gdyż udostępnione materiały dotyczą różnych inwestycji na terenie gminy Wałcz, a w załączniku nr 10 rys. 18 dotyczy gminy Cewice.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w załączniku nr 10 dołączonym jako załącznik do SWZ z dnia 14.09.2023r. pliki od numeru 1 do 17, 19, 35, 36 są poprawne. Dodatkowo w załączeniu do niniejszego pisma prawidłowy rys. 18 Stolarka i ślusarka drzwiowa.

Pytanie 2

Proszę o udostępnienie rzutu i rozwinięcia instalacji c.o. oraz hydrantowej.

Odpowiedź:

Z uwagi na zaprojektowanie bardzo prostych i nieskomplikowanych rozwiązań dotyczą, w formie rysunkowej, schemat rozprowadzenia instalacji c.o.

Pytanie 3

Z jakiego materiału ma zostać wykonana instalacja c.o. i ppoż?

Odpowiedź:

Instalację c.o. zaprojektowano z przewodów polietylenowych PE-Xc Ø 35,22,18mm z osłoną antydyfuzyjną (opis techniczny branży sanitarnej). Zgodnie z opisem w projekcie architektoniczno – budowlanym w pkt. 14 podpunkt 11. „Urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie” - opisano hydranty zaprojektowane w obiekcie. Hydranty przyłączyć do istniejącej instalacji wodociągowej za pomocą stalowych rur ocynkowanych o średnicy 50mm.

Pytanie 4

Proszę o podanie wymiarów daszków do zamontowania nad drzwiami wyjściowymi.

Odpowiedź:

Wymiary dwóch daszków to 260x90cm

Pytanie 5

Na projekcie wrysowano symbol szafy pomiędzy pomieszczeniami nr 2 i 16, proszę o podanie parametrów technicznych szafy.

Odpowiedź

Szafa –drzwi podawcze pomiędzy pomieszczeniami nr 2 i nr 16 to element wykonany z materiałów o podwyższonej odporności na wilgotność. Będą to drzwi z osadzonymi w nich okienkami podawczymi o wymiarach 90x205cm- 2kpl.

Jan Matuszewski – Wójt Gminy Walcz

/podpisano elektronicznie/

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona
do podejmowania czynności w jego imieniu