

Rutki - Kossaki, dnia 15.09.2021 r.

Zakład Gospodarki  
Komunalnej Sp. z o.o.

DGW-Ś/ZP.1.2021

**Wykonawcy  
(uczestnicy postępowania)**

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rutki - Kossaki”**, wpłynęło pytanie, którego treść wraz z odpowiedzią przekazuję poniżej:

**Pytanie 1:**

W nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 14.09.2021 r. prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytanie:

Czy oferent powinien uwzględnić w ofercie zaprojektowanie oraz wykonanie przyłącza wodociągowego doprowadzającego wodę a teren oczyszczalni ścieków ? Posiadanie wody wynika z przepisów sanitarnych oraz P-POŚ, będzie konieczne przy uzyskaniu pozwolenia na budowę

**Odpowiedź:**

Nie ma konieczności projektowania i wykonywania przyłącza wodociągowego na potrzeby oczyszczalni ścieków. Należy wykorzystać istniejącą studnię znajdującą się na terenie oczyszczalni.

PREZES ZARZĄDU

ZGK Rutki – Kossaki

Zdzisław Jabłoński