



RZP.271.26.2023

Wyjaśnienia treści SWZ nr 1

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn: Budowa zadaszania targowiska miejskiego

Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych w przedmiotowym postępowaniu wraz z odpowiedziami.

Pytanie nr 1:

Ze względu na zróżnicowanie oferty rynkowej i konieczne konsultacje z biurem Projektowym na temat utrzymania standardu poszczególnych boksów a w tym w szczególności bram rolowanych, prosimy o przedłużenie terminu składania ofert do 17 listopada. Jest to kluczowy temat wpływający na koszty inwestycji jak i koszty eksploatacyjne. W przypadku braku możliwości kontaktu z biurem projektowym bardzo proszę o uszczegółowienie rodzaju "rolet" o numerze 1,2,3,4 jak i rolet aluminiowych. Czy rolety z rysunku A-11 mają być otwierane automatycznie (elektrycznie)? Jeśli tak czy powinny mieć możliwość automatycznego odblokowania i otwierania ręcznego? Czy określona jest klasa korozyjności rolet 1,2,3,4 ?

Odpowiedź:

Zamawiający wydłuży termin składania ofert do 14 listopada 2023 r.

Zamawiający informuje, że wszystkie montowane rolety (za wyjątkiem rolet bocznych – otwierane ręcznie) mają być otwierane automatycznie oraz mają mieć możliwość automatycznego lub ręcznego odblokowania i ręcznego otwierania.

Zgodnie z zapisami SWZ do wyceny nie należy wliczać zakupu, dostawy i montażu rolet pełnych typu 1, 2 i 3 (wewnętrznych).

Do wyceny należy przyjąć wszystkie rolety zewnętrzne (ażurowe i pełne) i boczne. W tym roleta pełna typu 1 – 6 szt., typu 2 – 3 szt. i typu 3 – 4 szt.

Całą konstrukcję należy wykonać tak, aby w przyszłości można było rolety wewnętrzne bez problemów zamontować. Ponadto pomimo braku montażu w/w rolet należy przygotować instalację elektryczną w celu ich późniejszego zasilania.

Należy przyjąć klasę korozyjności na poziomie:

- wszystkie rolety zewnętrzne oraz wewnętrzne w bezpośrednim sąsiedztwie wejść – klasa C3;
- rolety wewnętrzne – klasa C2.

Zewnętrzne rolety powinny mieć klasę odporności antywłamaniowej min. RC2.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Jarosław Mikołajski

aa