



Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

Augustów, 14.11.2022 r.

BI.ZPI.1.434.92.2022.SK

Drogosfera
Marcin Sieńkowski
ul. Wrocławska 15
16-400 Suwałki

Dotyczy: „Rozbudowa drogi gminnej Augustów-Żarnowo Drugie”.

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Augustowie w odpowiedzi na pismo z dnia 04.11.2022 r. (data wpływu 04.11.2022 r.), uprzejmie informuje, iż nie wnosi uwag do projektowanej przebudowy istniejącego przepustu na rzece Turówka w km: 6+200 obręb 1 Augustów. Ponadto akceptujemy przedstawione rozwiązania projektowe w zakresie j.n.:

- Rzeka Turówka – km 6+200
- rzędna wlotu przepustu – 124,20 m n. p. m.
- rzędna wylotu przepustu – 124,13 m n.p.m.
- przepust rurowy z rur stalowych spiralnie karbowanych HCPA
- długość przepustu L=12,00 m,
- umocnienie wlotu i wylotu przepustu płytami ażurowymi na długości 2,0
- oczyszczenie koryta rzeki Turówka przed i za przepustem na długości min. 10 m

W załączeniu:

1. Zwrot projektu zagospodarowania terenu z naniesionymi kolizjami.

Do wiadomości:

1. Nadzór Wodny w Augustowie
2. a/a

DYREKTOR
Edyta Borzyszkowska
Edyta Borzyszkowska