



Wieleń, 2022-01-19

KTI.271.2.2022

**Otrzymują wykonawcy,
którzy pobrali zapytanie ofertowe**

zamieszczono na stronie: www.bip.wielen.pl , <https://platformazakupowa.pl/pn.wielen>

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego bez stosowania przepisów ustawy PZP na zadanie pn. Przystań wodna „Łazienki” Wielień- etap II- pomost pływający.

Gmina Wielień, jako Zamawiający zamieszcza pytanie w wersji oryginalnej zadane przez Wykonawcę.

Pytanie nr 1:

„Czy jest możliwość zastąpienia projektowanych pomostów o konstrukcji stalowej na pływakach styropianowych samonośną konstrukcją drewnianą na pływakach betonowo- styropianowych przy zachowaniu tych samych parametrów geometrycznych pomostu drewnianego ?”

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający informuje, że dopuszcza zastosowanie pomostu jako samonośnej konstrukcji drewnianej na pływakach betonowo- styropianowych przy zachowaniu tych samych parametrów geometrycznych pomostu drewnianego, z zastrzeżeniem, że wysokość od powierzchni pomostu do powierzchni lustra wody nie może przekraczać 20 cm.

Z up. Burmistrza
Zastępca Burmistrza
/-/ Jan Graczyk
/Kierownik Zamawiającego/