



Powiat Świdnicki w Świdniku

Świdnik, dnia 18 sierpnia 2022 r.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: Przebudowa drogi powiatowej nr 2127 L Siedliska-Marysin-Izdebnio w zakresie odnowy bitumicznej nawierzchni jezdni na odcinku długości około 650 m.

Na podstawie art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 1129), Zamawiający poniżej zamieszcza pytania o wyjaśnienie treści SWZ, które zostały zadane w przedmiotowym postępowaniu oraz udzielone na nie odpowiedzi:

Pytanie 1:

W opisie przedmiotu zamówienia oraz na rysunku Nr 3 „Przekroje typowe, rysunki konstrukcyjne” dotyczące w/w zadania - przekrój typowy Nr 1; nr 2; Nr 3; Nr 4; w którym występuje: - I warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3 - gr 4 cm - II warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W 35/50 KR 3 - gr 4 cm - grubość warstwy wyrównania wynosi 8 cm, natomiast w przedmiarze robót poz. 1.3.2 nawierzchnia z betonu asfaltowego – warstwa wyrównawcza i warstwa wiążąca w której średnia grubość wyrównania wynosi 7 cm. Prosimy o skorygowanie przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Zamawiający załącza zmieniony rysunek przekrojów normalnych i szczegółów konstrukcyjnych, w którym omyłkowo została zapisana niewłaściwa grubość jednej z warstw. Prawidłowa grubość warstw wyrównawczych wynosi łącznie średnio 7 cm. Załącznikiem do odpowiedzi jest Rys.3.

Zamawiający informuje że pytania i odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert.



Starostwo Powiatowe w Świdniku

BIURO SAMORZĄDOWE

ul. Niepodległości 13, 21-040 Świdnik
tel. 81 468 71 13, fax 81 468 71 12
poczta@powiatswidnik.pl