



WIR.7011.4.2.2023.EC

DROGNAR Wojciech Owczarski
Ul. 11 Listopada 121F/7
07-410 Ostrołęka

W odpowiedzi na wniosek złożony w dniu 13 kwietnia br., dot. uzgodnienia lokalizacji oraz doboru urządzeń odwadniających, które zaproponowano w związku ze zleceniem **opracowania dokumentacji projektowej dotyczącej odwodnienia ul. Suwalnej w gminie Legionowo w ramach zadania pn. „Projekty i budowa odwodnienia miejscowego dróg powiatowych i skrzyżowań,”** informuję iż przedstawione rozwiązania projektowe opiniuje się pozytywnie, z następującymi uwagami, które należy uwzględnić w wykonywanej dokumentacji projektowej:

1. należy zastosować elementy i rozwiązania umożliwiające wykonywanie usług związanych z inspekcją, czyszczeniem oraz utrzymaniem w stałej drożności zaprojektowanych drogowych urządzeń odwadniających,
2. w związku z przekazaną informacją, dot. jednostronnego spadku na jezdni, należy zaprojektować odwodnienie liniowe wyłącznie po jednej stronie jezdni,
3. należy uwzględnić konieczność zaprojektowania zaślepienia dopływu z otwartego zbiornika wodnego, zlokalizowanego w pasie zieleni za istniejącym parkingiem na skarpie.

STAROSTA
Sylwester Sokolnicki

Sporządziła: Elżbieta Czaplak, e.czaplak@powiat-legionowski.pl