



Wojewódzkie  
Centrum  
Szpitalne  
Kotliny  
Jeleniogórskiej

WOJEWÓDZKIE CENTRUM SZPITALNE

KOTLINY JELENIÓGÓRSKIEJ

58 - 506 Jelenia Góra, ul. Ogińskiego 6

NIP: 611-12-13-469, REGON: 000293640



DOLNY  
ŚLĄSK

L.dz. NZ/235/2022

Jelenia Góra, dnia 28.02.2022 r.

## DO WYKONAWCÓW

**Dostawa, montaż i uruchomienie dźwigów osobowo-towarowych (2 szt.) w tym demontaż istniejących dźwigów w Wojewódzkim Centrum Szpitalnym Kotliny Jeleniogórskiej**

**Nr referencyjny : ZP/PN/01/01/2022**

**NUMER OGŁOSZENIA: 2022/BZP 00057728/01 Z DNIA 15.02.2022**

Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej z siedzibą ul. Ogińskiego 6, 58-506 Jelenia Góra jako Zamawiający informuje, że wpłynęły zapytania do postępowania jak w tytule. Poniżej przesyłamy treść pytania wraz z odpowiedziami.

### ZESTAW 3

#### Pytanie Nr 1

Proszę o informację jakiej firmy obecnie mają Państwo Karty przywołania umożliwiające priorytetowe przywołanie kabiny na dane piętro, 100 sztuk dla dźwigu osobowego. Czy mają być takie same? Czy można zastosować pastylkę przywołania.

**Odpowiedź: Zamawiający wymaga zastosowania takich samych kart dostępowych (nazwa kart Roger). Zamawiający nie dopuszcza zastosowania pastylki przywołania.**

#### Pytanie Nr 2

Dzień dobry, prosimy o potwierdzenie, że przez funkcję sterowania TRIPLEX Zamawiający oczekuje jedynie przystosowania dźwigów do pracy grupowej trzech dźwigów (przetargiem objęte są tylko dwa dźwigi), a nie faktyczne uruchomienie takiej funkcji. Dwa pozostałe dźwigi zostały wymienione przez inną firmę i nie można ingerować w ich sterowanie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SWZ (specyfikacja techniczna nowych dźwigów). Zamawiający oczekuje dostosowania urządzeń dźwigowych do pracy w grupie trzech dowolnych urządzeń dźwigowych. Wymagana jest integracja systemu sterowania ARCODE.**

Pozostałe zapisy SWZ utrzymują dotychczasowe brzmienie przy uwzględnieniu wcześniejszych odpowiedzi. Powyższe informacje stanowią integralną część warunków zamówienia i dotyczą wszystkich Wykonawców biorących udział w w/w postępowaniu.

Z up. Dyrektora WCSKJ



tel. sekretariat: (075)-75-37-201, tel. centrala: (075)-75-37-100

fax: (075)-75-42-335

e-mail: [poczta@spzoz.jgora.pl](mailto:poczta@spzoz.jgora.pl)