



- UWAGA:**
- Na wszystkich przejściach kanałów wentylacyjnych przez strop między piwnicą a parterem zamontować klapy p.poż.
 - Klapy p.poż. montować w ścianach oddzielenia pożarowego.
 - Połączenia kanałów wentylacyjnych z centralami dopasować na montażu po zamontowaniu urządzeń
 - Przed przystąpieniem do montażu wentylacji ustalić możliwość prowadzenia kanałów
 - Kolizje z istniejącymi instalacjami usunąć w trakcie montażu instalacji wentylacji
 - W pomieszczeniach, w których zaprojektowano wentylację mechaniczną pozamykać kanały grawitacyjne

- LEGENDA**
- ściany istniejące
 - istn. konstr. żelbetowa
 - grzejnik stalowy płytowy
 - proj. ściana działowa, gr. 12cm
 - elemnty do wyburzenia

- LEGENDA**
- grzejnik istniejący
 - grzejnik projektowany
 - anemostat nawiewny / wywiewny czterokierunkowy
 - anemostat wirowy NVK-500
 - anemostat wirowy HFD-457x457 z filtrem HEPA kl. H13
 - kanal wentylacyjny prostokątny
 - kanal wentylacyjny Spiro
 - KPB - kłapa p.poż. z siłownikiem

- Uwagi i wyjaśnienia**
- Wymiary zostały zmierzone w naturze, w przypadku gdy pomieszczenie miało nierówne wykończenie ścian, wymiar został uśredniony, możliwe różnice wymiarowe.
 - Kanały wentylacyjne zostały określone wg dokumentacji archiwalnej lub pomiarów. Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac należy dokładnie ustalić przebieg kanałów wentylacji grawitacyjnej.

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO PRZEBUD. I ZM. SP. UŻ. PARTERU BUD. BIUR.-LAB. NA POM. DYDAKT.-LAB.-BIUR. WRAZ Z BUD. PLATF. ZEWN. PION. UL. AL. POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH 10 W BYDGOSZCZ, DZ. NR EW. 22/12, 22/13, 22/44 OBR. 168 BYDGOSZCZ		<div>METRICAL METRICAL STUDIO SP. Z O.O.</div> <div>METRICAL STUDIO SP. Z O.O. ul. Atolowa 3/12 85-435 Osowiec tel. 792 701 280</div>
TREŚĆ RYSUNKU RZUT PARTERU - INSTALACJA C.O., WENTYLACJI I KLIMATYZACJI		
PROJEKTOWAŁ	tech. Ewa Szczygielska UPR. BUD. DO PROJEKT. W SPEC. INST.INŻYNIERYJNEJ INSTALACJI SANITARNYCH NR GP-KZ-7342/501/94	DATA 07.02.2022
SPRAWDZIŁ	inż. Barbara Grzegorzewicz UPR. BUD. DO PROJEKT. W SPEC. INST.INŻYNIERYJNEJ INSTALACJI SANITARNYCH NR GP-KZ-7342/611/94	SKALA 1:100
		BRANŻA CO+WENT.
		NR RYSUNKU CO+W/02