

Nowa Wieś Wielka, 09 lutego 2023 r.

Dodatkowe informacje/wytyczne w formie pytań i odpowiedzi

„Zaprojektowanie i wybudowanie punktu segregacji zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Nowa Wieś Wielka w miejscowości Brzoza, ul. Spacerowa – dz. nr 171/2 (*teren przy nowej czynnej oczyszczalni ścieków*)” w ramach zadania pn. „*Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Brzozie*”.

Pytanie Nr 1:

Jaki rodzaj zabezpieczenia PPOŻ został zastosowany między budynkiem socjalnym a halą systemową?

Odpowiedź:

Rodzaj zabezpieczenia p.poż. należy dobrać na etapie prac projektowych uwzględniając funkcję i przeznaczenie obiektów oraz przepisy szczegółowe, a w szczególności „DZIAŁ VI Bezpieczeństwo pożarowe” rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225). Wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy precyzuje indywidualne wymagania odnośnie funkcji i walorów użytkowych obiektu.

Pytanie Nr 2:

Czy w pobliżu działki jest hydrant? Jeżeli tak to proszę podać jego wydajność.

Odpowiedź:

Najbliższy hydrant znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków, ale nie można brać go pod uwagę ze względu na zamknięty charakter obiektu.

W ramach przetargu należy ująć w dokumentacji projektowej wykonanie zabudowy nowego hydrantu, np. na projektowanym przyłączy wodociągowym od sieci wodociągowej DN 90, znajdującej się po przeciwnej stronie drogi od lokalizacji PSZOK. Hydrant zlokalizować przy drodze po stronie PSZOK lub na terenie PSZOK.


Inspektor
ds. inwestycji remontów
mgr inż. Dorota Piasecka