
B
A
3
4
5
6
6a
7
czerpnia w ściance szklanej
nawietrzniki higrosterowane do likwidacji
grzejnik do przestawienia na ścianę boczną
PM panele medyczne przeniesione pod okna
grzejnik do przestawienia na ścianę boczną
ZADASZONY PODJAZD
TRANSPORT PACJENTÓW Z KARETKI
ZADASZONY PODJAZD PODJAZD I WEJŚCIE DLA PACJENTÓW ZAKAŻNYCH
DROGA PACJENTÓW DO IZBY PRZYJĘĆ
2 pok. kier. izby 9,98 wykł. pcv H=285cm
3 pok. socjalny 10,35 wykł. pcv H=285cm
4 pokój lekarzy 13,65 wykł.pcv H=285cm
4a wc lekarzy 3,95 terakota H=272cm
5 wc pers. 3,24 terakota
7 sala obserwacji 60,16 wykł. pcv do wymiany H=285cm
7a łaz.pacj. 4,14 terakota H=250cm
8 śluza 3,31 wykładz. pcv
9 izolatka 11,54 wykładz. pcv H=272cm
9a łazienka 4,26 terakota H=272cm
10 brudownik 5,78 terakota H=250cm
1a korytarz 20,10 wykł. pcv do wymiany H=246cm
7b korytarz 7,64 wykł. pcv do wymiany H=246cm
12 magazyn 3,05 terakota H=250cm
11 pro monte 4,60 terakota H=250cm
16 łazienka 11,67 terakota H=250cm
17 aneks obserwacyjny 10,96 pcv do wymiany na pcv H=285cm
18 rejestracja 19,79 wykł. pcv H=277cm
19 gabinet badań 12,10 wykł. pcv H=277cm
20 gabinet badań 12,19 wykł. pcv H=277cm
21 poczekalnia 28,76 wykł. pcv H=258cm
22 mag. rejestracji 6,71 terakota H=250cm
15 magazynek 6,29 terakota H=250cm
9,37 wykł. pcv H=258cm
23 wc pacjentów 4,43 terakota H=250cm
24 rozbieralnia 8,20 terakota H=250cm
14 gipsownia 25,25 wykładz. pcv H=280cm
13 sala reanimacyjna 24,76 wykł. pcv do wymiany 7m2 H=280cm
25 pom. 1,60 terakota
komunikacja 45,90 wykł. pcv do wymiany H=246cm
sz.personelu izby K 20,12 terakota
sz.personelu izby M 14,28 terakota
istn. centrala podziemna
centrala podwieszana układu 1n, P= 1,75 kW, U=230 V, I=7,6 A (VTSClima) – zblokowac z załączaniem układu 1w (wentylator kanałowy piwn
Jednostka zewnętrzna chłodnicy freonowej MTC 010 dla centrali układu 1n P= 3,5 kW, U=3x400 V, I=6,5 A, rozruch I=54 A
Wentylator kanałowy typu TD-500/150/HE Układ 5w
Wentylator kanałowy typu TD-500/150/HE Układ 9w
Wentylator kanałowy typu TD-500/150/HE Układ 10w
Wentylator kanałowy typu TD-500/150/HE
Wentylator kanałowy typu TD-500/200/HE , n=2450 obr/min P=1,28 kW, U=230 V,I=0,55 A
wentylator dachowy typu WD-25 Awent n=1420 obr/min, P=0,18 kW, U=230 V, I=1,4 A
Wentylator kanałowe P=1250W,230V
Jednostka zewnętrzna chłodnicy freonowej MTC 010 dla centrali układu 2n P= 3,5 kW, U=3x400 V, I=6,5 A, rozruch I=54 A
Jednostka zewnętrzna chłodnicy freonowej MTC 010 dla centrali układu 3n P= 3,5 kW, U=3x400 V, I=6,5 A, rozruch I=54 A
centrala podwieszana układu 2n, P= 1,75 kW, U=230 V (VTSClima) – zblokowac z załączaniem układu 2w
korytko kablowe – 100x60mm (instalacje teletechniczne)
korytko kablowe – 200x60mm (instalacje energetyczne)
korytko kablowe – 300x60mm (instalacje energetyczne)
instalacje z rozdzielnic: TUPS; T-IT1; T-IT2; T-IT3
proj. zestaw gniazd (montaż w meblu)
proj. zestaw gniazd (montaż na ścianie)
proj. panel medyczny i przycisk przywoławy
proj. wyposażenie
przeniesienie zasilania kolumny
przeniesienie ekranu
przeniesienie tablicy ster. wentylacji 9p
przeniesienie zasilania baterii umywalki
przeniesienie zasilania baterii umywalki
przeniesienie zasilania kolumny
przeniesienie ekranu
przeniesienie panelu medycznego
przeniesienie zasilania baterii umywalki
przeniesienie zasilania baterii umywalki
przeniesienie zasilania kolumny
przeniesienie ekranu