



LEGENDA:

- Istn. inst. nawiewna
- Proj. inst. nawiewna
- Istn. inst. wywiewna
- Proj. inst. wywiewna
- Istn. inst. wywiewna sep.

UWAGI:

- ELEMENTY WENTYLACYJNE W KOLORZE WG PROJEKTU ARANŻACJI WNETRZ.
- ELEMENTY WENTYLACYJNE MONTOWANE Z WYKORZYSTANIEM POŁĄCZENIA ELASTYCZNEGO. MOCOWANIE KANAŁÓW DO STROPU ZA POMOCĄ SZPIŁKI.
- REWIZJE NA KANAŁACH WENTYLACYJNYCH WYKONAĆ WG WYTYCZNYCH OPISANYCH W OPISIE TECHNICZNYM.
- PUSZKI ROZPRZĘNE NAWIEWNIKÓW IZOLOWAĆ AKUSTYCZNIE I TERMICZNIE OD WEWNĄTRZ WG STANDARDU PRODUCENTA.
- KANAŁY NAWIEWNE IZOLOWAĆ PAROSZCZELNIE MATĄ KAUCZUKOWĄ O GR. MIN. 50mm.
- UKŁAD 3w W CAŁOŚCI ZDEMONTOWAĆ.
- UKŁAD 4w W CAŁOŚCI ZDEMONTOWAĆ - ZASTOSOWAĆ WIĘKSZE PRZĘKROJE KANAŁÓW WENTYLACYJNYCH.
- UKŁAD PROJ. KLAP P.POZ. DOSTOSOWAĆ DO ISTNIEJĄCEGO SYSTEMU BUDYNKOWEGO.
- UKŁADY ISTNIEJĄCE WYREGULOWAĆ I DOKŁADNIE WYCZYŚCIĆ.

Opracowanie niniejsze, jako przedmiot prawa autorskiego podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami ustawy z dn. 4 lutego 1995r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83) oraz przepisami Kodeksu Cywilnego o ochronie dóbr osobistych. Udostępnienie lub kopowanie niniejszego rysunku jest możliwe wyłącznie po uzgodnieniu z PAU "Studio 3" Sp. z o.o.

Temat opracowania:
Projekt modernizacji Izby Przyjęć Szpitala MSWiA w Łodzi

Adres projektu:
Łódź
ul. Północna 42
dz. nr ewid. 84/12

Inwestor:
Zakład Opieki Zdrowotnej MSWiA w Łodzi
ul. Północna 42

Jednostka projektowa:
"Studio 3" sp. z o.o.
91-433 Łódź
ul. Franciszkańska 17/25

PROJEKTANCI	nr upr.	podpis
inst. sanitarne		
mgr inż. Karolina Kupska	Ł014014/PWS19	

Treść rysunku: Rzut izby Instalacja wentylacji mech.

branża:	inst. sanitarne
faza:	PW
skala:	1:50
rys.:	WM01
data:	kwiecień 2022