

Poznań, dnia 29.07.2022 r.

Odpowiedzi na pytania do postępowania WZDW.WOŚ.272.21/22

1. „Czy Zamawiający posiada i udostępni profile podłużne kanalizacji deszczowych odprowadzających wody opadowe wylotami W1 oraz W2?”

Odp. Rysunek odwodnienia mostu został przekazany w komunikacie publicznym z dnia 28.07.2022 r. Nie posiadamy innych rysunków obrazujących elementy odwodnienia.

2. „W jakich urządzeniach podczyszczane są wody opadowe przed ich odprowadzeniem do odbiornika?”

Odp. Zgodnie z przekazanym rysunkiem odwodnienia, wody opadowe i roztopowe podczyszczane są w studniach z osadnikiem.

Wz. Nowak
SPECJALISTA
Wydziału Ochrony Środowiska

mgr inż. Dominika Nowak