WYBRANE DOMIARY:
DOTYCZĄ ZBLIŻEŃ FUNDAMENTÓW LATARŃ DO ISTNIEJĄCYCH KABLI ENERGETYCZNYCH I TELEKOMUNIKACYJNYCH. PODCZAS WYKONYWANIA WYKOPÓW RĘCZNYCH POD FUNDAMENTY ISTNIEJĄCĄ INFRASTRUKTURĘ ZABEZPIECZYĆ RURAMI OSŁONOWYMI DWUDZIELNYMI TYPU RHDPE-D ŚR. 110 mm NA DŁUGOŚCI 1M. PRACE ZGŁASZAĆ DO ODBIORU GESTOROM SIECI.

latarnie zasilane z SO1: 1/5-1 do 1/5-4, 1/7 ,1/9 ,1/2-1

przykład 1/5-2



1/9



1/7



1/2-1



latarnie zasilane z SO1: 2/2-1 do 2/2-6, 2/2-9 do 2/2-11, latarnie zasilane z SO2: 1/8 do 1/10, 1/12

przykład 2/2-5



przykład 1/8



1/10



1/11



pozostałe sytuacje

1/4



2/2-1



lokalizacja latarń do proj sieci telekom.-przykład

Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt jest zgodna z treścią mapy zasadniczej poświadczonej przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, identyfikator ewidencyjny materiału zasobu: P.2814.2016.2317

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

Skala: 1:500

Miejscowość: Łęgajny
Jedn. ewid.: 281407_2 gm. Barczewo
Obręb ewid.: 281407_2.0016 Łęgajny
Zgłoszenie pracy geodezyjnej: GD-PODGiK.6642.1.1736.2016

Układ współrzędnych: PL-2000
Układ wysokości: Kronsztad'86

granice obszaru, który był przedmiotem aktualizacji

Na zaznaczonym obszarze nie ustalono służebności gruntowych ujawnionych w księgach wieczystych.

ŁĄCZY ARKUSZ 2

LEGENDA

RURY OSŁONOWE DWUDZIELNE RHDPE-D 110 DO ZABEZPIECZANIA ISTNIEJĄCEJ INFRASTRUKTURY ENERGETYCZNEJ I TELEKOMUNIKACYJNEJ

LATARNIE H=8M NA SŁUPACH STALOWYCH OCYNKOWANYCH O PROFILU OKRĄGŁYM BEZ WYSIĘGNIKÓW Z OPRAWAMI LED 51W

KABEL YAKY 4x25 /35 UKŁADAĆ NA CAŁEJ DŁUGOŚCI W RURZE OCHRONNEJ:
DVK -POD WJAZDAMI NA POSESJE
SRS-PRZEPUSTY PRZEZ DROGĘ
DVK-POZOSTAŁE ODCINKI

UWAGA: Z POWODU DUŻEGO ZAGĘSZCZENIA UZBROJENIA TERENU CAŁOŚĆ ROBÓT ZIEMNYCH WYKONAĆ WYKOPEM RĘCZNYM Z NALEŻYTĄ OSTROŻNOŚCIĄ.

FT-U INKAR ul.Gen.K.Sosnkowskiego 66 10-693 Olsztyn			
INWESTOR	GMINA BARCZEWO		
TEMAT	BUDOWA OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI ŁĘGAJNY		skala: 1: 500
RYSUNEK	PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ARKUSZ 1		E01
BRANŻA	ELEKTRYCZNA		DATA: 10.2016
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Krzysztof Karowiec		upr.bud.WAM/0046/PWOE/08
OPRACOWAŁ			
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Krzysztof Nakonieczny		upr.bud.08 / 01 / OL