

WG ROZDZIELNIKA

Dotyczy: Trybu podstawowego bez przeprowadzania negocjacji na „**Wymianę posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Waksmundzie**”.

Zgodnie z art. 284 ust. 1, 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia:

Pytanie nr 1:

1 / Proszę o podanie wymiarów legarów, które są podbudową obecnej podłogi sportowej i które wymagają wymianie ?

2/ Czy na ułożonych legarach znajduje się ślepa podłoga z desek i czy ją należy zdemontować, proszę o wyjaśnienie poz. 6 d.1 oraz 12 d.2 ?

Biorąc pod uwagę, że obecne Sale gimnastyczne są najczęściej salami wielofunkcyjnymi z wykorzystaniem tak na zajęcia sportowe jak też na egzaminy, uroczystości czy wszelkie imprezy szkolne i nie tylko, dlatego zastosowane nawierzchnie sportowe powinny być odporne na wszelkiego rodzaju uszkodzenia, zarysowania jak np. obuwie na obcasach, stoły czy krzesła oraz nie wymagające stosowania specjalistycznych wykładzin ochronnych.

3/ Czy po naprawie konstrukcji legarowej można wykonać punktowo elastyczną, systemową podłogę sportową ELTAN W/F z nawierzchnią poliuretanową o niskiej urozowości ? Proponowana podłoga jest podłogą systemową przebadaną przez Instytut Drewna w Poznaniu zgodnie z Polskimi i Europejskimi normami. Wykonywana jest na istniejącej podbudowie w następujący sposób:

- ułożenie folii paroizolacyjnej
- ułożenie pianki poliuretanowej o gęstości 80 -100 kg/m³
- ułożenie dwóch warstw płyty wilgocioodpornej MFP P5 o grubości 12 mm każda płyty są ze sobą sklejone i zszyte specjalistycznymi zszywkami
- ułożenie nawierzchni poliuretanowej
- lakierowanie całej powierzchni podłogi sportowej lakierem antypoślizgowym w kolorze uzgodnionym z inwestorem - użytkownikiem
- malowanie linii boisk do siatkówki i koszykówki w wymiarach uzgodnionych z inwestorem - użytkownikiem
- montaż pomalowanych w kolorze podłogi sportowej listew przyściennych ułożonych na podłodze sportowej odsuniętych od ściany ok. 1,5 cm
- montaż listew progowych

4/ Proszę o wyjaśnienie zapisu w Przedmiarze Robót w poz. 9 d.2 oraz 10 d.2, na czym ma polegać „korekta osadzenia tulei do słupków i stojaków siatkówki” ? Bo jeśli tuleje do siatkówki mają być w innym miejscu niż obecnie to należy wymienić tuleje na nowe, gdyż obecnych nie zdoła się zdemontować i ponownie osadzić w podłożu betonowym, oraz muszą to być tuleje, które są pasujące do posiadanych słupków do siatkówki



5/ Czy wykładzina sportowa musi posiadać Aprobaty Międzynarodowych Związków Sportowych ? Wykładziny heterogeniczne czyli warstwowe powinny być, podczas innego wykorzystania niż zajęcia sportowe, zabezpieczane specjalistycznymi wykładzinami ochronnymi / koszt 1 m2 ok. 45 zł/m2/netto /

Zaproponowana przez nas podłoga sportowa wykonana jest na piance poliuretanowej wtórnie wiązanej o grubości 10 mm i gęstości 80 kg/m³ - 100 kg/m³ oraz z dwóch ułożonych z przesunięciem warstw wilgocioodpornej płyty MFP P5 o grubości 12 mm każda, sklejonych ze sobą oraz zszytych za pomocą specjalnych metalowych zszywek, tworzących jedną stabilną elastyczną płytę - podbudowę pod syntetyczną sportową nawierzchnię poliuretanową. Zastosowana pianka w proponowanej podłodze sportowej, stanowi punktową elastyczność całego systemu.

Ułożone płyty są szpachlowane a następnie nakłada się na nie syntetyczną sportową nawierzchnię poliuretanową o grubości 2 mm. Po wyschnięciu, nawierzchnię poliuretanową lakieruje się lakierem antypoślizgowym w kolorach RAL wybranych przez inwestora i nanosi linie boisk sportowych uzgodnionych z użytkownikiem.

Podłoga sportowa z wierzchnią warstwą poliuretanową jest łatwa w eksploatacji pod kontem utrzymania czystości oraz ewentualnych uszkodzeń, gdyż w przypadku zarysowań lub uszkodzenia mechanicznego, wystarczy uszkodzenia zaszpachlować - wyrównać i polakierować lakierem w kolorze RAL co nie wpływa na wygląd estetyczny podłogi.

Zaproponowane rozwiązanie podłogi sportowej z wierzchnią warstwą syntetycznej nawierzchni poliuretanowej nie wymaga utrzymywania stałej temperatury i wilgotności w Sali gimnastycznej. Ponadto nawierzchnia poliuretanowa jest odporna na wszelkie uszkodzenia, zarysowania jak np. obcasy, stoły czy krzesła i nie wymaga stosowania specjalistycznych wykładzin ochronnych. Wszelkie naprawy czy zarysowania są do naprawienia przez samego użytkownika ponieważ np. zastosowany lakier jest z palety RAL i po naprawie nawierzchni miejsce jest prawie nie widoczne. A koszt utrzymania nawierzchni w należytym stanie jest niski ponieważ specjalistyczne płyny tego służące kosztują ok. 300 zł/10 litrów przy zużyciu 100 ml płynu na 10 litrów wody

Czas wykonania takiej podłogi sportowej to max do 12 dni a czas od rozpoczęcia prac do możliwości korzystania z nawierzchni sportowej to ok. max.16 dni.

Udzielamy 60 miesięcy gwarancji i na wykonaną systemową podłogę sportową.

Odpowiedź nr 1:

Ad. 1 Zamawiający nie dysponuje danymi na temat wymiarów istniejących legarów parkietu sportowego sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Waksmundzie, jednak zakłada się potencjalną konieczność wymiany rusztu w ilości do 20% po jego odsłonięciu i kwalifikacji pod kątem możliwości zachowania.

Ad.2 Na ruszcie istniejącego parkietu sportowego jest zamontowana ślepa podłoga z desek, która wymaga rozbiórki w celu odsłonięcia legarowania i wykonania potencjalnego remontu legarowania i jego impregnacji.

Ad. 3 Zamawiający nie dopuszcza wykonania punktowo elastycznej systemowej podłogi sportowej z nawierzchnią poliuretanową.

Ad. 4 Korekta osadzenia tulei do słupków do siatkówki jest związana wyłącznie z korektą grubości nowej posadzki sportowej co wymaga dostosowania poziomu tulei bez zmiany ich lokalizacji.

Ad. 5 Zamawiający wymaga aby zastosowana wykładzina sportowa posiadała Aprobaty Międzynarodowych Związków Sportowych zgodnie z zapisami SWZ.

Mając na uwadze czas pozostały do złożenia ofert oraz zakres powyższych wyjaśnień, które nie zmieniają treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie zmieniają zakresu przedmiotu



Tryb podstawowy bez przeprowadzania negocjacji na wymianę posadzki sportowej na sali gimnastycznej przy
Szkołe Podstawowej w Waksmundzie

zamówienia i nie są istotne dla sporządzenia oferty Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert.

Termin składania ofert:

24 czerwca 2024r. godz. 10⁰⁰.

Termin otwarcia ofert:

24 czerwca 2024r. godz. 10³⁰.

Niniejsze wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia stanowi integralną część dokumentacji zamówienia GPI-ZPI.271.1.12.2024.

