



Płock, 02.09.2022 r.

WZP.271.1.62.2022.AG

## WYKONAWCY

dot. postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 2 pod nazwą: Wykonanie remontu trzech sal i części korytarza na I p. w Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Krakówka 4 w Płocku.

Zamawiający Gmina Miasto Płock na podstawie art. 284 ust. 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) przekazuje pytanie, które wpłynęło w dniu 31.08.2022r. wraz z odpowiedzią.

### Pytanie z dnia 31.08.2022r.

Zgodnie z wymaganiami, a także w normie PN-B-02151-4:2015-06 „Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem w budynkach. Część 4”, należy zaprojektować ochronę pomieszczeń przed hałasem pogłosowym (par. 323 ust. 2) oraz zapewnić dobre warunki akustycznych (par. 326 ust. 5). Norma PN-B-02151-4:2015-06 odnoszącą się do czasu pogłosy. Norma dokładnie określa maksymalny czas pogłosu dla sal dydaktycznych. Czy zamawiający wyraża zgodę na wymóg zastosowania materiału dźwiękochłonnego o chłonności akustycznej minimum  $aw=1$  przy zachowaniu niskiej wagi materiału tj. 1,25 kg/m<sup>2</sup> (np. przykładowy niedrogi materiał typu Stratocell Whisper) zamiast wykonania poprawek istniejącej powierzchni sufitu? Dzięki temu zamiast skrobania farb, gruntowania i malowania można zamontować elementy ustrojów akustycznych i spełnić wymóg narzucany przez normę PN-B-02151-4:2015-06.

### Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zamiennie wykonanie wykończenia sufitów w salach dydaktycznych z proponowanego materiału.

Wykończenie sufitów w salach należy wykonać w sposób określony w Opisie przedmiotu zamówienia.

Z upoważnienia Prezydenta Miasta Płocka

Magdalena Kucharska

Dyrektor

Wydziału Zamówień Publicznych

