

Dziwnów, dnia 25 listopada 2022 r.

Nr postępowania: WZP.271.14.2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczące postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Przebudowa dróg gminnych w Międzywodziu – ul. Leśna, Poprzeczna, Sosnowa, Brzozowa i Krótka”

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ.

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. DZ. U. z 2021 poz. 1710 ze zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1

W związku ze zbliżającym się okresem zimowym i możliwością występowania niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających prawidłowe wykonanie robót Wykonawca zwraca się z prośbą o możliwość wyznaczenia daty rozpoczęcia robót na 01.03.2023 r. z terminem zakończenia 8 miesięcy od daty rozpoczęcia robót tj. do 31.10.2023 r.

Wyjaśnienie

Zamawiający przedłużył terminu realizacji zamówienia do 11 miesięcy od popisania umowy, jednocześnie wprowadzając przerwę w wykonywaniu robót w czasie ścisłego sezonu letniego, tj. od 23.06.2023 r. do 31.08.2023 r. Zgodnie z procedurą, w ciągu 7 dni od podpisaniu umowy na realizację zadania, Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy. Natomiast harmonogram prowadzenia robót, uwzględniający wymagania Zamawiającego, zależy od Wykonawcy.

Pytanie nr 2

Na planie sytuacyjnym nawierzchnia pokazana jest jako bitumiczna, zaś na przekrojach normalnych jako z kostki betonowej. Jaką nawierzchnię należy wykonać?

Wyjaśnienie

Należy wykonać nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Kolorystyka do ustalenia z Zamawiającym.

Pytanie nr 3

Jaki należy wykonać kabel oświetlenia ulicznego? 4x25 mm, czy 5x25 mm?

Wyjaśnienie

Należy wykonać kabel oświetlenia ulicznego – 5x25 mm.

Pytanie nr 4

W związku z wątpliwościami co do treści swiz Wykonawca zwraca się z prośbą o zmianę terminu składania ofert do dnia 30.11.2022 r.

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienił termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r.

Pytanie nr 5

Wniosek o zmianę terminu składania ofert na dzień 30.11.2022 r.

Wyjaśnienie

Zamawiający zmienił termin składania ofert do dnia 30.11.2022 r.

Pytanie nr 6

Wniosek o wydłużenie terminu wykonania zamówienia do 11 miesięcy od daty podpisania umowy.

Wyjaśnienie

Zamawiający wyraża zgodę na przedłużenie terminu realizacji zamówienia do 11 miesięcy od podpisania umowy, jednocześnie wprowadzając przerwę w wykonywaniu robót w czasie ścisłego sezonu letniego tj. od 23.06.2023 r. do 31.08.2023 r.

Pytanie nr 7

Wykonawca zwraca się o wyjaśnienie treści siwz o rodzaj kostki betonowej jaki należy wycenić? Czy zwykłą betonową (np. behaton lub cegła kolor szary) czy np. kostki o różnych wymiarach koloru np. melanz , podobne jak na sąsiednich ulicach?

Wyjaśnienie

Zamawiający informuje, że do wyceny należy przyjąć kostkę betonową bezzazową 100% kolor (głównie będą to kolory typu melanz), występującą w minimum 3 rozmiarach w zakresie od 10 cm do 25 cm, wybór koloru do uzgodnienia z Zamawiającym. Przykładowy wzór układania kostki został załączony.

Powyższe wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część do SWZ i są wiążące dla wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego przy składaniu ofert w przedmiotowym postępowaniu.

Burmistrz Dziwnowa